

[illegible][illegible]

G - OPIS SZYLDZIKU – TREŚĆ OPISU	
STEROWANIE JASNOŚCI HAPI	
100%	30%
H - OPIS SZYLDZIKU – TREŚĆ OPISU	
HBA EKSPLOATOWANE	
I - OPIS SZYLDZIKU – TREŚĆ OPISU	
HBA ZATRZYMANE PO WYKRYCIU	
USTERKI	
J - OPIS SZYLDZIKU – TREŚĆ OPISU	
KASOWANIE SYGNALIZACJI	
ZANKU NAPĘCIA	

[illegible]

1. Doprojektowana obwód O9.
2. Skorygowano obciążenie obwodu O2, było 0,6kW, jest 0,65kW.
3. Skorygowano bilans mocy rozdzielnicy SZS-AVIA.



temat.	Przebudowa łądowniska dla śmigłowców ratowniczych szpitala zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul.gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2
--------	--

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp.k

NIP: 8943140693, REGON: 3830080143, adres: Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław
tel. biuro 607725026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor "NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI" Sp. z o.o.
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław

lokalizacja	działki nr 29/14, AM-33, obręb: Stabłowice, ul. Kosmonautów, 54-049 Wrocław
-------------	---

tytuł rys.	PROJEKT WYKONAWCZY
------------	--------------------

SCHEMAT ZASILANIA ELEMENTÓW ŁĄDOWISKA		
branża:	PROJEKTANT:	podpis:

branża	mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak nr upr. UAN VI-F/3/38/88	podpis:
	SPRAWDZA JAK:	podpis:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zdzisław Marciniak nr upr. V-7342/3/8/95/96	podpis:
---------------------------	--	---------

OPRACOWANIE:	podpis:
mgr inż. Kazimierz Florek	

skala rys.	data	nr rys.
—	31.03.2023	E-03

		31.05.2025	E-03
--	--	------------	------