

DOKUMENTACJA ZAMIENNA

Klapa przeciwpożarowa typ WK25 LINDAB (istniejąca, do pozostawienia bez zmian - załączanie topikowe)

Klapa przeciwpożarowa typ WK25 LINDAB (istniejąca, do zamontowania siłownik, załączanie systemem SAP) - 4szt.

Klapa przeciwpożarowa LINDAB o odporności ogniowej 60min. i 120min. z siłownikiem (dodatkowa do zamontowania) - 14szt.

RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Bogdan Krukar, nr upr. 389/99
Gorzów Wlkp. 02.05.2022r.
(miejscowość i data)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami
RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
B. Krukar
mgr inż. Bogdan Krukar, nr upr. 389/99

OZNACZENIA:
Instalacja wody zimnej p.poż. (mat. rura stalowa ocynkowa)
(1H) Pion hydrantowy

UWAGA:
1. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych stalowych; przejście przy zmianie stref p.poż. zabezpieczyć systemem p.poż.

ARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Nazwa i adres inwestora:
Miasto Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Nazwa i adres inwestycji:
Przebudowa VIII i IX piętra w budynku przy ul. Wełniany Rynek 18 w Gorzowie Wlkp.
wraz z instalacjami oraz agregatem zewnętrznym

Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Nowicki	LUKG/0004/POOS/05	

Nazwa rysunku: Instalacja wentylacji i hydrantowa p.poż. rzut piwnic
Data: 02.05.2022

Etap projektu	Nr rysunku	Nr strony	Skala
PROJEKT WYKONAWCZY	S1.1	-	1:50