

WE
WY

Moduł kontrolno - sterujący

ZAS
24V

Zasilacz pożarowy buforowy 24V 5A


KPP



Kłapa odcinająca na wentylacji z siłownikiem elektrycznym

Zasilanie 230V
z R-POŻ

KPP



Nazwa i adres inwestora:		ARTMOST S.C. ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań		Nazwa i adres inwestycji:	
Miejsce realizacji:		Miasto Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski		Dokumentacja uzupełniająca w związku z uzupelnieniem ekspertyzy ppoż dla budynku przy ul. Wełniany Rynek 18 w Gorzowie Wlkp.	
Funkcja	Nazwisko	Upewnienie	Podpis	Nazwa rysunku:	
Opracował	mgr inż. M. Urbaniński			schemat połączenia kłap	
				15.01.2022	
				Skala	
				1:50	