



- OZNACZENIA:
- Projektowana instalacja wody zimnej p.poż. (mat. rura stalowa ocynkowa)
 - Istniejąca instalacja wody zimnej p.poż. (mat. rura stalowa ocynkowa)
- 1H Pion hydrantowy

UWAGA:
1. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych stalowych; przejście przy zmianie stref p.poż. zabezpieczyć systemem p.poż.

ARTMOST S.C. ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań				Przebudowa VIII i IX piętra w budynku przy ul. Wełniany Rynek 18 w Gorzowie Wlkp. wraz z instalacjami oraz agregatem zewnętrznym			
Nazwa i adres inwestora: Miasto Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski				Nazwa i adres inwestycji:			
Funkcja	Nazwisko	Upewnienia	Podpis	Nazwa rysunku:		Data	
Projektant	mgr inż. Jarosław Nowicki	LUKG/0004/POOS/05		Instalacja hydrantowa p.poż. rozwiązanie		02.05.2022	
				Etap projektu	Nr rysunku	Nr strony	Skala
				PROJEKT WYKONAWCZY	S1.13	-	1 : 100