



OZNACZENIA:
Instalacja wody zimnej p.poż. (mat. rura stalowa ocynkowa)
Pion hydrantowy
UWAGA:
1. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych stalowych; przejście przy zmianie stref p.poż. zabezpieczyć systemem p.poż.

ARTMOST S.C. ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań				Przebudowa VIII i IX piętra w budynku przy ul. Welniany Rynek 18 w Gorzowie Wlkp. wraz z instalacjami oraz agregatem zewnętrznym			
Nazwa i adres inwestora: Miasto Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski				Nazwa rysunku: Instalacja hydrantowa p.poż. rzut parteru			
Funkcja	Nazwisko	Upewnienia	Podpis	Data 02.05.2022			
Projektant	mgr inż. Jarosław Nowicki	LUKG/0004/POOS/05					
Etap projektu		Nr rysunku	Nr strony	Skala			
PROJEKT WYKONAWCZY		S1.2	-	1 : 50			