

Postępowanie nr: WZP.271.8.2024

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w podbudowie przekruszony beton?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**


Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie w podbudowie betonu przekruszonego o frakcji 0-40 mm, który odpowiada wielkości frakcji kruszywa, przy czym Wykonawca musi dostarczyć odpowiednie badanie i/lub certyfikat. Nie dopuszcza się w przekruszu betonowym innych materiałów z rozbiórek.

**Pytanie nr 2**

Czy podane w opisie zamówienia wymiary kostki sześciokątnej tj. ok. 17x20 cm, czy jest to długość i szerokość kostki, czy też długość boku kostki?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że podane wymiary ok. 17x20 cm +/- 1 cm to długość i szerokość kostki. Poniżej załączono rysunek poglądowy kostki brukowej heksagonalnej z wymaganymi wymiarami do wyceny.



**Pytanie nr 3**

Proszę o udostępnienie przedmiaru robót elektrycznych.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający udostępnia przedmiar robót branży elektrycznej.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**Zastępca Burmistrza Dziwnowa**