

UWAGA:
1. Układ sieci TN-C-S
2. wykoryzstac uziom otokowy; przed pomiarem wykonać pomiar kontrolny; w przypadku wyników wiekszych niz 5 Om wykonać osobny uziom pionowy

temat	Remont szatni szkolnej w budynku przy placu Wyzwolenia 18 w Szkole Podstwowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach		inwestor
obiekt	Szkoła Podstawowa nr 53 pl. Wyzwolenia 18; Katowice		Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40–098 Katowice
rysunek	ROZDZIELNICA TB1.2 SCHEMAT IDEOWY 1.		
faza	PROJEKT TECHNICZNY		
sprawdził			NR RYSUNKU E–04
projektował	mgr inz. Piotr Hepa	05.2021	
PHU PRO–EL Piotr Hepa			NR PROJEKTU 153/05/21