

WZ.271.23.2024

Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska”

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00402928/01 z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00433807/01 z dnia 2024-07-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00441688/01 z dnia 2024-08-01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 22

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

Pytanie:

W nawiązaniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 1 - branża sanitarna prosimy o doprecyzowanie czy w skład postępowania wchodzi studnia D5a. Na załączonych profilach występuje studnia oznaczona jako Di (proj. studnia Dn1800), zaś na planie sytuacyjnym studnia D5a.

Odpowiedź:

Studnia D5a (Al. 1000-lecia) o rzędnych 126,56/123,66 zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia pozostaje jako istniejąca, należy zdemontować istniejący kolektor deszczowy wychodzący z tej studni i zamontować projektowany.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza

Przemysław Bloch
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:

1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

2) a/a

sporządziła: Arleta Matusik