



Zamawiający:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

INFORMACJA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa Stacji Badawczo-Dydaktycznej w miejscowości Grzmiąca – Etap I - nr postępowania 20/TP/2023

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Taras (pomost) przy zbiorniku ma powierzchnię zgodnie z PZT 174,8m², w przedmiarze robót podana jest powierzchnia 90,8m². Proszę o podanie powierzchni i rysunku szczegółowego pomostu (rzut i przekrój) oraz balustrady wokół zbiornika.”

Odp. Zamawiającego:

Na planszy PZT - projekt zmian nieistotnych plansza nr 1 podana jest prawidłowo powierzchnia pomostu - wynosi ona 90,8m²

Powierzchnia pomostu jest ujęta w rysunku zagospodarowania w projekcie budowlanym zmian nieistotnych. Rzut i przekrój w projekcie zmiany konstrukcji (str.4) oraz na rysunku 3 - Zbiornik w tomie architektonicznym zmian nieistotnych.

W załączeniu rysunek GRZMIĄCA - BALUSTRADA PRZY ZBIORNIKU WODNYM.

Pytanie nr 2:

„Proszę o podanie zakresu prac związanych z konserwacją bram oraz zestawienie bram i drzwi do konserwacji.”

Odp. Zamawiającego:

Konserwacja bram ma polegać na wzmocnieniu i poprawie mocowania szyn do ścian, ocena stanu technicznego rolek i prowadnic i w przypadkach koniecznych ich regulacja i wymiana, wzmocnienie i naprawa ślusarska wrót, oczyszczenie i malowanie całych bram 2x farba chlorokauczukową - zestawienie bram i drzwi do konserwacji w załączeniu.

Pytanie nr 3:

„Proszę o podanie parametrów technicznych windy.”

Odp. Zamawiającego:

Parametry windy przedstawiono w załącznikach: Konstrukcja - szyb windy i Specyfikacja windy.

Pytanie nr 4:

„Silosy oraz suwnica jest zlokalizowana w części wyłączonej z realizacji etapu I, proszę o potwierdzenie czy ich rozbiórka ma być uwzględniona w I etapie.”

Odp. Zamawiającego:

Rozbiórce podlegają pięć silosów i konstrukcja wsporcza transportu zbóż wg. planszy PZT.

Pytanie nr 5:

„Zgodnie z opisem technicznych do projektu należy wykonać konserwację konstrukcji hal, nie zostało to uwzględnione w przedmiarach, proszę o potwierdzenie czy ująć w ofercie?”

Odp. Zamawiającego:

Należy ująć w ofercie czyszczenie konstrukcji stalowej i malowanie ram stalowych hal 2x farbami chlorokauczukowymi.

Pytanie nr 6:

„Zgodnie z STWIOR oraz opisem technicznym pkt. 2 w hali nr 1 należy wykonać wymianę posadzki, natomiast zgodnie z pkt 4.1.6. - posadka bez zmian. Proszę o potwierdzenie, jeśli należy wykonać wymianę to proszę o przedstawienie warstw posadzki.”

Odp. Zamawiającego:

Zamówienie nie obejmuje wymiany posadzek betonowych w halach.

Pytanie nr 7:

„Proszę o zestawienie elementów do uzupełnienia (stężenia połaciowe i ściennie) w rozbiciu na poszczególne hale.”

Odp. Zamawiającego:

W załączeniu zestawieniem stężeń połaciowych i ściennych w rozbiciu na poszczególne hale (załącznik nr1).

Pytanie nr 8:

„Rzut przyziemia hali nr 1 - na rysunku jest zestawienie stali do mocowania blach trapezowych dla hali nr 2, proszę o korektę.”

Odp. Zamawiającego:

W załączeniu zestawienie stali do mocowania blach trapezowych hali nr 1 i 2 (załącznik nr2).

Pytanie nr 9:

„Na rys nr. 8 - elewacja północna widoczny jest element elewacji z pnączem - czy należy to ująć w ofercie, jeśli tak to proszę o szczegóły.”

Odp. Zamawiającego:

Nie należy ujmować pnącza w ofercie.

Pytanie nr 10:

„Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.11.2023 r., z uwagi na obszerny zakres przedmiotu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny pełnego zakresu robót w terminie do 07.11.2023 r.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.11.2023 r.

Pytanie nr 11:

„Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni w celu złożenia rzetelnej oferty. Przedmiot zamówienia charakteryzuje się dużą złożonością w doborze materiałów i niestandardowych rozwiązań co wymaga dłuższego czasu na przygotowanie oferty.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.11.2023 r.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę dodatkowego czasu na przygotowanie oferty przez Wykonawcę, zgodnie z **art. 286 ust. 3 Ustawy Pzp** Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

1. Zmianie ulega **pkt 1, 2** Dział XIII Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia **14.11.2023 r. do godziny 09:00**
Otwarcie ofert nastąpi w **dnia 14.11.2023 r. o godz. 11:00**
2. Zmianie ulega **pkt 1** Dział XI Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **13.12.2023 r.**

mgr Emilia Simonowicz
Kanclerz Uniwersytetu Pomorskiego

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu