



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Załącznik nr 1

Dokument składany wraz z ofertą


Formularz parametrów techniczno - użytkowych

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola w kolorze szarym

**Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji 6 sztuk
w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we
Wrocławiu.**

Budynek A-1, Maszynownia dźwigu

Lp.	Projektowane parametry klimatyzatorów ściennych:	Proponowane parametry klimatyzatorów ściennych [Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić]
1	model (nazwa urządzenia)	
	minimalna moc chłodnicza nominalna 5 kW	
	minimalna moc grzewcza nominalna 5 kW	
	klimatyzatory nawiewne inwerterowe	
	typ czynnika chłodniczego - R32	
	maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg	
2	model (nazwa urządzenia)	
	minimalna moc chłodnicza nominalna 5 kW	
	minimalna moc grzewcza nominalna 5 kW	
	klimatyzatory nawiewne inwerterowe	
	typ czynnika chłodniczego - R32	
	maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg	
Budynek A-2, Ambulatoryjna opieka szpitalna gabinet lek. 46		
1	model (nazwa urządzenia)	



www.szpital.wroc.pl
sekretariat@szpital.wroc.pl



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

	minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW	
	minimalna moc grzewcza nominalna 2,5 kW	
	klimatyzatory nawiewne inwerterowe	
	typ czynnika chłodniczego - R32	
	maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg	
Budynek A-2, Ambulatoryjna opieka szpitalna gabinet lek. 47a		
1	model (nazwa urządzenia)	
	minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW	
	minimalna moc grzewcza nominalna 2,5 kW	
	klimatyzatory nawiewne inwerterowe	
	typ czynnika chłodniczego - R32	
	maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg	

Budynek A-1, Dział diagnostyki obrazowej

1	model (nazwa urządzenia)	
	minimalna moc chłodnicza nominalna 2,5 kW	
	minimalna moc grzewcza nominalna 2,5 kW	
	klimatyzatory nawiewne inwerterowe	
	typ czynnika chłodniczego - R32	
	maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg	

Budynek A-3, Serwerownia

2	model (nazwa urządzenia)	
	minimalna moc chłodnicza nomin. 3,5 kW	
	minimalna moc grzewcza nominalna 3,5 kW	



www.szpital.wroc.pl
sekretariat@szpital.wroc.pl



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

	klimatyzatory nawiewne inwerterowe	
	typ czynnika chłodniczego - R32	
	maksymalna waga: jednostka wewnętrzna 11 kg, jednostka zewnętrzna 30 kg	



www.szpital.wroc.pl
sekretariat@szpital.wroc.pl