

Ostrołęka, dnia 10 grudnia 2021 r.

WIM.7011.39.1.2021

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 130 000 ZŁOTYCH**

Dotyczy: Roboty budowlane polegające na budowie miejsc postojowych, zjazdów oraz brakujących ciągów pieszych wzdłuż ulicy M. Korzeniowskiej w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa i przebudowa chodników i parkingów na terenie m. Ostrołęki**”.

Pytanie 1:

„Proszę o sprecyzowanie kolorystyki i rodzaju przewidzianej do wbudowania kostki brukowej z podziałem na ilości”

Odpowiedz:

Pozycja 16 obmiaru: chodnik z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor grafitowy – są to wjazdy w ciągu ulicy oraz miejsca postojowe. Kostka typu cegiełka (200x100).

Pozycja 17 obmiaru: chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm, kolor szary. Kostka typu cegiełka (200x100).

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

Marek Romaszek