

Nr referencyjny: K-dzpz/382-20/2022
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

Tarnów, 7.10.2022

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o zamówienie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn. „Montaż klimatyzacji w budynkach Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie” prowadzonym przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie - numer referencyjny K-dzpz/382-20/2022

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie instalacji wewnątrz pomieszczeń w korytach systemowych białych zakrytych? Prowadzenie instalacji po ścianie zewnętrznej pod styropianem uniemożliwi właściwą eksploatację, naprawę w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieszczelności w instalacji z uwagi na to iż trójniki będą znajdowały się pod elewacją.”

Odp.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie instalacji wewnątrz pomieszczeń w korytach systemowych białych zakrytych.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Rektor ANS w Tarnowie
dr hab. Małgorzata Kołpa

Otrzymują:

1x Strona internetowa prowadzonego postępowania

1x aa