



Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostosowanie rolnikowskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska”, (ogłoszenie nr 2023/BZP 00349556 z dnia 10.08.2023r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – nr 2

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

„Czy Zamawiający dopuści zmianę rozwiązania w zakresie płyty mroźniczej betonowej zastępując ją bezdylatacyjną płytą mroźniczą na bazie żywicy poliuretanowej?

Wykonawca obawia się, że dylatacje w płycie mroźniczej mogą skutkować pęknięciami, które z czasem ulegają rozszczelnieniu, co może spowodować korozję zbrojenia rozproszonego i w konsekwencji dalsze uszkodzenia.

Zastosowanie systemu płyty mroźniczej na bazie żywicy poliuretanowej i kruszywa nie wymaga zbrojenia, gdyż jest ono odpowiednio elastyczne, dzięki czemu nie jest narażone na pęknięcie poprzez zamrażanie i rozmrażanie. Przy takim rozwiązaniu rury instalacji mroźniczej znajdują się w bezpośrednim styku z taflą lodu, co pozwala systemowi automatyki w agregacie szybko i skutecznie reagować na zmienne warunki na tafli lodu. Przekłada się to w efekcie na mniejsze zużycie energii elektrycznej całej instalacji. Dodatkowym atrybutem jest łatwa lokalizacja i szybka naprawa ewentualnych wycieków systemu bez pogarszania jakości płyty. Bezsporną zaletą płyty na bazie żywicy poliuretanowej jest szybkość montażu i brak wymogu sezonowania przed użyciem.

Rozwiązanie to jest zastosowane na kilku obiektach w Polsce i sprawdza się doskonale.”

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Zamawiając przychyliła się na przedstawione rozwiązanie zamienne wykonania płyty pod lodowisko i załącza opis techniczny dla nowego rozwiązania. Wobec tego płytę należy wykonać w technologii zamiennej, zgodnej z nowym opisem. Zamawiający zamieszcza zmieniony OPZ na stronie prowadzonego postępowania: link do strony: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 i 287 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

- 1. Zmienia zał. nr 6 – opis przedmiotu zamówienia, który zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania: link do strony: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>**

2. Zmienia pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„14.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia **29.09.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

3. Zmienia pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/czersk> do dnia **31.08.2023 r. do godz. 9:00.**”**

4. Zmienia pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„16.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu **31.08.2023 r. o godz. 09:05.**, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.”

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 09:00.

Z poważaniem,


Z up. Burmistrza
Bogusława Kopińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:

- 1) Opis techniczny zamienny.
- 2) Zał. nr 6 – OPZ zmieniony dnia 24.08.2023r.
- 3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: **<https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>**
- 2) a/a