

Znak postępowania: ZP.271.1.10.2021.MB

Giżycko, 28.06.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją - cz. 2 Budowa placu zabaw przy ul. Jagiełły 3 w Giżycku”

W odpowiedzi na pytania, przekazane przez uczestników postępowania, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie 1: Czy Zamawiający na etapie składania ofert wymaga kart technicznych urządzeń zabawowych?

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert przedkładania kart technicznych urządzeń zabawowych.

Pytanie 2: Czy zamawiający dopuści nawierzchnię bezpieczną poliuretanową wylewaną dostosowaną do hic urządzeń?

Odpowiedź 2: Zamawiający nie dopuści nawierzchni bezpiecznej wylewanej.

Pytanie 3: Czy nawierzchnia bezpieczna ma być dostosowana do najwyższego hic urządzenia czy może być różna w zależności od różnego hic?

Odpowiedź 3: Nawierzchnia bezpieczna może być różna w zależności od wymaganego HIC.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wymaga certyfikacji nawierzchni bezpiecznej?

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wymaga certyfikacji nawierzchni bezpiecznej. Niemniej jednak podkreślam, iż nawierzchnia musi:

- posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do wbudowania,
- być zgodna z obowiązującymi normami.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści profil na słupki ogrodzeniowe o ściance 2mm?


Odpowiedź 5: Zamawiający dopuści profil na słupki ogrodzeniowe o ściance gr. 2mm.

Pytanie 6: Czy w zakres zadania wchodzi pielęgnacja nasadzeń i trawników? Jeśli tak to proszę określić na czym ma polegać i przez jaki okres.

Odpowiedź 6: W zakres zadania nie wchodzi pielęgnacja nasadzeń i trawników.

Pytanie 7: Proszę o załączenie poglądowych zdjęć urządzeń do demontażu?

Odpowiedź 7: Elementy do demontażu zostały uwzględnione w dokumentacji fotograficznej w załączonym do postępowania Projekcie zagospodarowania terenu. Demontaż będzie obejmował tablicę informacyjną oraz 2 bujaki (rysunek 1 oraz 2 w PZT).



Pytanie 8: Czy STWiOR jest poprawnie załączony ponieważ jest zapis w punkcie 1 podpunkt 1.1 że dotyczy Budowy placu zabaw przy ulicy Drzymały 9 w Giżycku"

Odpowiedź 8: Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej w pkt 1 podpunkt 1.1 STWiOR. Zmodyfikowany dokument stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

(-) Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

