

ZP.240.44.2023

L. ob 6583

Poznań, dnia 27 czerwca 2023 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) pn. Renowacja parkietu w hali sportowej zlokalizowanej przy ul. Droga Dębińska 10c w Poznaniu.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Proszę o doprecyzowanie jakie wymogi, normy i atesty powinny spełniać lakiery podkładowe i nawierzchniowe, abyśmy mogli odpowiednio oszacować koszt realizacji musimy znać takie podstawy. Niestety zaproponowane lakiery przez zamawiającego nie spełniają podstawowych norm np: reakcji na ogień i trudnopalności, czy między innymi taki atest jest wymagany? Przy zamówieniach publicznych najczęściej kierujemy się w kraju jedną normą, której niestety ten lakier również nie spełnia dlatego bardzo proszę o ustosunkowanie się i napisanie jakie normy mają spełniać produkty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany system (lakier) w klasie reakcji na ogień spełniał wymagania normy PN-EN 13501-1 lub równoważnej: Cfl-s1 lub Bfl-s1.

Zamawiający ponadto zwraca uwagę, że w opisie przedmiotu zamówienia podał wyłącznie przykładowe rozwiązanie dla systemu lakierowania parkietu, a Wykonawca może zaoferować system równoważny.

Sprawę prowadzi:
Filip Waligóra, ZP
tel. 61 835 79 07

DYREKTOR


POZnań*

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl