

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ŚW. FLORIAN”

WROCLAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” W WROCLAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 4
59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI, ul. Floriańska 17
Tel. (075) 78-13-206
NIP 896-000-20-54

Gryfów Śl. dnia 25.06.2020 r.

Opinia 018774

z wyników przeprowadzonych oględzin- ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Alfja Kopka Polskiego nr 27 w Lwówek Śl.

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śl.

sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Jacka Dziurę w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Palenisko Co-gaz zainstalować w pomieszczeniu kotłowni obprawa nr 1 o wymiarach 40x40 wysokość 18 mb. po montażu wkładu kominowego kwasoodpornego o średnicy dostosowanej do mocy paleniska Co-gaz. Wentylację wymienną pomieszczenia kotłowni zainstalować do przewodu nr 1 po montażu wkładu kominowego z blachy o średnicy $\phi 150$. Wykonać wentylację mechaniczną pomieszczenia kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inne uwagi: po zainstalowaniu w/w paleniska oraz wentylacji zgłosić do RZK nr 4 w Gryfowie Śl. celem sprawdzenia

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz. U. Nr. 80 z dnia 11 maja 2006r), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr. 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr. 75 poz. 690).

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: wykonawcy
i akt RZK nr 4 w Gryfowie Śl.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis hysioło portę

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrócie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

Kominiarska Spółdzielnia Pracy

Św. Florian

Mistrz Kominiarski

Uprawniony do kontroli w oparciu o

art 62 § 1 pkt c prawa budowlanego

Dyplom mistrzowski Nr 668

Jacek Dziura


ul. Al. Wójcickiego

węz do bud.



40x40/10 mb.

40x40/18 mb.



węz do
kotłowni

Kotłownia

Kominiarska Spółdzielnia Pracy
"Św. Florian"
Mistrz Kominiarski
Uprawniony do kontroli w oparciu o
art 62 § 1 pkt 6 prawa budowlanego
Dyplom mistrzowski Nr 668
Jacek Dziura

Pieczczęć i podpis opiniodawcy