

Września, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Ldz. 1900/DZ/2024

### **Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ**

**Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym 1/ZP/2024 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”**

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający odpowiada na wnioski do treści SWZ oraz dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

**Wnioski dostarczone w dniach 16.04.2024 r., 17.04.2024 r., 18.04.2024 r., 19.04.2024 r., 22.04.2024 r., 24.04.2024 r.**

#### **Pytanie 110.**

1. Czy w związku z koniecznością wykonania remontu sitopiaskowników/ich demontaży/montaży Zamawiający może przez okres około 7 dni pracować z wykorzystaniem tylko jednego sitopiaskownika? Jest to okres niezbędny na wykonanie remontu określony przez serwis producenta tych urządzeń.
2. Jeśli praca na jednym sitopiaskowniku nie jest możliwa ze względu na potencjalne problemy z przepustowością to czy Zamawiający jako drugą opcję dopuszcza możliwość skierowania części ścieków rurociągiem obejściowym bezpośrednio do komory rozdziału z pominięciem jednego z sitopiaskowników? Oczywiście po wykonaniu prac wyczyszczenie zbiorników z nadmiaru piasku i skratek byłoby po stronie Wykonawcy.
3. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza żadnej z w/w opcji prosimy o przedstawienie rozwiązania umożliwiającego wykonanie remontu sitopiaskowników.

#### **Odpowiedź:**

**ad. 110.1 - Układ ma pracować na jednym sitopiaskowniku. Propozycję planu realizacji przy wykonaniu remontu sitopiaskowników przedstawia PW TIX.**

**ad. 110.2 - Układ ma pracować na jednym sitopiaskowniku. Brak przepustowości i zastosowanie rozwiązania polegającego na skierowaniu części ścieków rurociągiem obejściowym bezpośrednio do komory rozdziału z pominięciem jednego z sitopiaskowników należy uzgodnić z Użytkownikiem pod warunkiem, że nie zakłóci to pracy ciągłej Oczyszczalni ścieków we Wrześni, a Wykonawca dokona później wyczyszczenia zbiorników z nadmiaru piasku i skrutek.**

**ad. 110.3 - Patrz odpowiedź na pytania nr 110.1 i nr 110.2.**

**Pytanie 111.** Prosimy o informacje po czyjej stronie należy opróżnianie zbiorników, wykonywanie prac przygotowawczych do demontażu i montażu urządzeń w zbiornikach (czyszczenie, płukanie, wybranie i wywóz szlamu etc.) celem stworzenia bezpiecznych warunków do pracy oraz utylizacja tych osadów.

**Odpowiedź: Zgodnie z ST I Wymagania ogólne pkt. 1.21:**

***“1.21. Gospodarka odpadami***

***1. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa oraz zgodnie z Dokumentacją projektową.***

***2. Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową, z wyjątkiem zagospodarowania osadów odwodnionych powstających w trakcie realizacji Zadania, oraz utylizacji skrutek, osadów, piasku powstających podczas trwania rozruchu (patrz ST VI, pkt. 8), które znajdują się w kosztach Zamawiającego.***

***3. Opróżnienie komór/zbiorników (komory rozdziału, osadników wstępnych, zbiorników retencyjnych, komór przepompowni P2, P3) ze ścieków oraz ich przerzut jest kosztem Wykonawcy. Natomiast Użytkownik przyjmie ścieki do obiegu na początek układu technologicznego bezpłatnie.***

***4. Wykonawca dokona czyszczenia zbiorników/komór podlegających przebudowie, rozbudowie i remoncie, a uzyskany w ten sposób szlamy i osady oraz inne pozostałości powstające w wyniku czyszczenia, zutylizuje we własnym zakresie, zgodnie z przepisami, w tym Ustawą o odpadach”.***

**Pytanie 112.** Prosimy o wskazania kodu odpadów i ilość odpadów w poszczególnych obiektach lub łącznie.

**Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym PB TI pkt. 6.2, PB TII Technologia pkt. 8 i 16, a także PB TII pkt. 11.**

**Pytanie 113.** Kontenery KROW, KRZ – wnosimy o udostępnienie rysunków kontenerów przedstawiających rozmieszczenie urządzeń oraz opisu, wskazań dotyczących przyłączy czy

instalacji wewnętrznych.

**Odpowiedź:** Należy posługiwać się opisami zawartymi w Dokumentacji projektowej. Montaż i rozmieszczenie urządzeń i instalacji w kontenerze KROW i kontenerze KRZ - wg wytycznych producenta systemu.

**Pytanie 114.** W projekcie dotyczącym dróg zapisano „Projekt odwodnienia wg odrębnego opracowania”. Wnosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź:** Odcinki kanalizacji deszczowej służące do odwadniania nowoprojektowanej drogi wewnętrznej na terenie Oczyszczalni ścieków we Wrześni oznaczone są jako przewód nr 20 - w postaci odcinków wpinających się do przewodu nr 16, i wskazane są:

1. na rysunku PZT w ramach PB TI,
2. na Rys. 1 (PZT) i w opisie technicznym w ramach PB TII Sieci technologiczne,
3. na Rys. 17 (profile) i w opisie technicznym w ramach PB TII Sieci technologiczne,
4. na Rys. 1.2 i 1.3 (PZT) i w opisie technicznym w ramach PW TII Sieci technologiczne,
5. na Rys. 18 (profile) i w opisie technicznym w ramach PW TII Sieci technologiczne.

**Pytanie 115.** Ob. nr 18 Przepompownia ścieków własnych i odcinków P3. Prosimy o podanie parametrów jakie ma spełniać powłoka epoksydowo- bitumiczna wskazana do zabezpieczenia części mokrej ob. 18.

**Odpowiedź:** Ma być to materiał epoksydowo-bitumiczny, składający się z dwóch komponentów, charakteryzujący się wysoką odpornością na działanie agresywnych chemicznie środowisk.

**Pytanie 116.** Kl. 1.1.3.9 – wnosimy o zmianę, zgodnie z art. 114 k.c. miesiąc liczy się za 30 dni.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapisy WSK, w kl. 1.1.3.9, która otrzymuje brzmienie:

“uzupełnia się o definicję „miesiąc oznacza 30 dni”.

**Pytanie 117.** Kl. 1.1.4.13 – literówka, Kontrakt powinien być z dużej litery.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapisy WSK, w kl. 1.1.4.13, słowo “kontrakcie” zamienia się na “Kontrakcie”.

**Pytanie 118.** Kl. 1.2 – wnosimy o wykreślenie dodanego w tej klauzuli przedostatniego zdania.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 119.** Kl. 1.3 – proponujemy liczenie terminu zgodnie z kodeksem cywilnym art.. 111 § 2, tj.: „Termin liczony jest od dnia następnego po dniu w którym otrzymano

korespondencję.”

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. Zapisy kl 1.3 nie są niezgodne z art. 111 § 2 k.c.

**Pytanie 120.** Kl. 1.3 – Wnosimy o następującą modyfikację:

„W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań przy użyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej **dostarczone w dni pracy Zamawiającego poniedziałek – piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie skutkowało uznaniem, że dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego, co jest istotne z punktu widzenia naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminów umownych. wszelkie terminy będą liczone wtedy od dnia, w którym dotarły one do Zamawiającego i potwierdził on ich otrzymanie, w przeciwnym wypadku dopiero z chwilą dostarczenia ich w formie pisemnej.**”

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 121.** Kl. 1.8 – wnosimy o usunięcie dodanego przez Zamawiającego na końcu drugiego akapitu zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 122.** Kl. 4.2 – wnosimy o zmianę wysokości potrąceń z „co najmniej 20%” na: „co najmniej 10%”.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 123.** Kl. 4.4 – dodany przez Zamawiającego pkt 3 - Przeniesienie zapisów 1:1 tworzy dysproporcję np. w wielkości kar - kary niewspółmiernie niskie. Okres gwarancji jakości/rękojmi - zgłoszenie wad w ostatnim dniu okresu na koniec dnia przez Zamawiającego uniemożliwi Wykonawcy przekazanie dalej informacji - wg Kontraktu do godz. 15. Ponadto procedura akceptacji projektu umów o podwykonawstwo - w pierwszej kolejności akceptuje Wykonawca, następnie Zamawiający.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę drugiego zdanie tego punktu na następujące: „Odmienne postanowienia należy interpretować celowościowo.”

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 124.** Kl. 4.19 – Czy koszty za media mają być płatne Zamawiającemu ?

- Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie punkty poboru ?

- Wnosimy o uszczegółowienie i wylistowanie „wszelkich innych wymaganych opłat”, tak aby był to katalog zamknięty opłat, które wykonawca musi wliczyć do ceny oferty.

**Odpowiedź: Szczegóły rozliczeń za media określa ST I Wymagania ogólne w punktach 1.5.1, 1.5.3 i 1.5.4.**

**Pytanie 125.** Kl. 4.26 – zamiast: „wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody” wnosimy o zmianę na: „**wykonawca ponosi winę za takie zakłócenia czy szkody.**”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 126.** Kl. 5.4 lit. (b) – wnosimy o dopisanie do „należnego wynagrodzenia” określeń: „**wymagalne i bezsporne**”.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 127.** Kl. 8.1 – prosimy dodać do dni, iż mają to być **dni robocze**, a nie kalendarzowe.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 128.** Kl. 8.3 – wnosimy o zmianę z 7 dni na **3 dni**.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 129.** Kl. 8.7 – wnosimy o usunięcie następującego zapisu:

„W przypadku, gdy kary umowne tytułem zwłoki nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania w kwocie odpowiadającej wysokości dotacji (dofinansowania) uzyskanego na realizację zadania będącego przedmiotem umowy – w przypadku konieczności zwrotu ww. dotacji (w całości lub z części) z powodu przekroczenia terminu realizacji zadania, jeśli zwłoka w realizacji zadania nastąpiła z winy Wykonawcy.”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 130.** Kl. 8.7, pkt 1 – wnosimy o zmianę: „z przyczyn” na „**z winy**”.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 131.** Kl. 8.7 – Czy numeracja punktów po zdaniu: „Zamawiający przewiduje także kary umowne dla Wykonawcy za” nie powinna się rozpoczynać od numeru 7, a nie od numeru

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 132.** Kl. 8.7 – Pkt 1 po zdaniu: „Zamawiający przewiduje także kary umowne dla Wykonawcy za:” - Wnosimy o dopisanie do „należnego wynagrodzenia” określeń: „wymagalne i bezsporne”.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 133.** Kl. 8.7 – Pkt 2 po zdaniu: „Zamawiający przewiduje także kary umowne dla Wykonawcy za:” – Wnosimy o dopisanie do „należnego wynagrodzenia” określeń: „wymagalne i bezsporne”.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 134.** Kl. 8.7 – Pkt 3 po zdaniu: „Zamawiający przewiduje także kary umowne dla Wykonawcy za:” – Wnosimy o zmianę z 0,01% na: **500 zł za każdy przypadek.**

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 135.** Kl. 8.7 – Pkt 4 po zdaniu: „Zamawiający przewiduje także kary umowne dla Wykonawcy za:” – Wnosimy o zmianę z 0,01% na: **500 zł za każdy przypadek.**

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 136.** Kl. 8.7 – Pkt 5 po zdaniu: „Zamawiający przewiduje także kary umowne dla Wykonawcy za:” – Wnosimy o dopisanie na końcu zdania: „**pod warunkiem uzyskania zmiany wynagrodzenia przez wykonawcę od Zamawiającego.**”

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 137.** Kl. 8.7 – wnosimy o ustalenie maksymalnego poziomu kar umownych i proponujemy limit **20%** Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

**Odpowiedź:** Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy ustalona została w Załączniku do oferty.

**Pytanie 138.** Dodana Kl. 12.1 – wnosimy o zmianę długości trwania Próby Eksploatacyjnej z 6 miesięcy na **4 miesiące.**

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 139.** Dodana Kl. 12.1 – wnosimy o następującą zmianę:

„Powyższe dokumenty należy przekazać również w formie elektronicznej, przy czym instrukcje oraz karty maszyn muszą być **dodatkowo** w formach edytowalnych. Dokumenty należy wykonać dla wszystkich obiektów oczyszczalni.”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie**

**Pytanie 140.** Dodana Kl. 12.2 – pierwsze zdanie – prosimy o dodanie po: „Wykonawca” słów: „z własnej winy”.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 141.** Dodana Kl. 12.2 – pierwsze zdanie – prosimy o dodanie na końcu zdania po przecinku: „o ile uprzednio Wykonawca został wezwany do ich przeprowadzenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 142.** Dodana Kl. 12.2 – trzecie zdanie – prosimy o zmianę: „odpowiedzialny” na: „winę ponosi”.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 143.** Kl. 13.1 – dodany pkt 1.3) – prosimy o zmianę: „a mianowicie” na: „w szczególności”.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy WSK, w kl. 13.1 w pkt. 1.3 słowa “a mianowicie” zamienia się na “w szczególności”.**

**Pytanie 144.** Kl. 13.1 – zdanie: „Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.” jest w kolizji z Klauzulą 12.4.

Wnosimy o wykreślenie powyższego zdania.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 145.** Kl. 13.1 – dodatkowy pkt 3 ppkt 6) – wnosimy o podniesienie progu maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia z 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, na: „do 30% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto”.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 146.** Kl. 13.1 – dodatkowy pkt 8 – wnosimy o zmianę z 1 miesiące na: **3 miesiące**.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 147.** Kl. 14.6 – wnosimy o zmianę z: „wszystkie kwoty należne” na: „**wszystkie kwoty należne wymagalne i bezsporne**”.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 148.** Kl. 14.10 – wnosimy o zmianę z: „wszystkich należności” na: „**wszystkich wymagalnych i bezspornych należności**.”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 149.** Kl. 14.16 – wnosimy o wykreślenie: „Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanego mu przez Zamawiającego polecenia i będzie się uchylał od korzystania z udostępnionego mu nieodpłatnie systemu informatycznego usprawniającego Stronom rozliczanie robót budowlanych to będzie to traktowane jako nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę.”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 150.** Kl. 15.2, lit. (g) – wnosimy o wykreślenie w całości.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 151.** Kl. 16.1 – wnosimy o zmianę na: „**jednakże nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania**”.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 152.** Kl. 20.1 – wnosimy o wykreślenie w całości dodanego do klauzuli ostatniego akapitu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 153.** Wzór Karty Gwarancyjnej – ust. 1.3 lit. (i) – tekst niespójny: „jeżeli wada danego robót ...”. Wnosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy WSK - Wzór Karty Gwarancyjnej CZĘŚĆ A w ust. 1 pkt 1.3 lit i otrzymuje brzmienie: “(i) jeżeli wada danego zakresu robót lub prac montażowych spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął (maszyny lub urządzenia), Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.”**

**Pytanie 154.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część A – ust. 2.1 lit. (a) – wnosimy o zmianę z: „dwukrotnie naprawiany” na: „**trzykrotnie naprawiany**” lub pozostawienia zapisu: „żądania



nieodpłatnego usunięcia wady” i wykreślenia pozostałej treści tego podpunktu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 155.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część A – ust. 2.1 lit. (c) – wnosimy o usunięcie.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 156.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część A – ust. 2.1 lit. (d) – wnosimy o wykreślenie zapisu o uprawnieniu o dochodzeniu odszkodowania w pełnej wysokości.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 157.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część A – ust. 2.2 lit. (b) – wnosimy o wykreślenie.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 158.** Wzór Karty Gwarancyjnej – ust. 4.2 lit. (a) – wnosimy o dopisanie na końcu, po przecinku: „z zastrzeżeniem, że ze względów technologicznych czas ten może ulec wydłużeniu.”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 159.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część A – ust. 4.4, trzecia linijka – wnosimy o dodanie po słowie „Zamawiający” wnosimy o dodanie: „po ponownym wezwaniu i wyznaczeniu terminu, będzie uprawniony”.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 160.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część B – ust. 1.3 (ii) – wnosimy o wykreślenie.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 161.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część B - ust. 2.1 lit. (a) – wnosimy o zmianę z: „dwukrotnie naprawiany” na: „trzykrotnie naprawiany” lub pozostawienia zapisu: „żądania nieodpłatnego usunięcia wady” i wykreślenia pozostałej treści tego podpunktu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 162.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część B - ust. 2.1 lit. (c) – wnosimy o usunięcie.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 163.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część B, ust. 2.1 lit. (d) - wnosimy o wykreślenie zapisu o uprawnieniu o dochodzeniu odszkodowania w pełnej wysokości.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 164.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część B - ust. 2.2 lit. (b) – wnosimy o wykreślenie.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 165.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część B – ust. 4.1 – wnosimy o dodanie na końcu zdania po przecinku: „Przez działania zmierzające do usuwania wady, należy rozumieć w szczególności zamówienie części/materiałów niezbędnych do usunięcia wady.”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 166.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część B – ust. 4.2 – wnosimy o dodanie na końcu zdania po przecinku: „z zastrzeżeniem, że ze względów technologicznych czas ten może ulec wydłużeniu.”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 167.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część B – ust. 4.4, trzecia linijka – po słowie „Zamawiający” wnosimy o dodanie: „po ponownym wezwaniu i wyznaczeniu terminu, będzie uprawniony”.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 168.** Wzór Karty Gwarancyjnej, Część B – ust. 5.1 – wnosimy o zmianę: „w terminie do 5 dni roboczych” na: „niezwłocznie”.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 169.** Prosimy o informacje w czym zakresie jest utylizacja zalegających osadów przed przystąpieniem do prac. Jeśli po stronie Wykonawcy prosimy o podanie ilości osadów zalegających w rozbieranej pompowni przy nowobudowanej komorze KP-1, remontowanym kanale przy osadnikach wstępnych, osadnikach wstępnych oraz zbiornikach retencyjnych zarówno używanych jak i zbiorniku wyłączonym z eksploatacji.

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 111.**

**Pytanie 170.** Prosimy o podanie rodzaju systemu SCADA, operatora oraz wytyczne pod rozbudowę wizualizacji procesów technologicznych.

**Odpowiedź:** Istniejący system SCADA to ASIX, operatorem jest firma HYDRO-MARKO. Wykonawca musi przewidzieć rozbudowę istniejącego systemu SCADA powstałego na obiekcie OŚ Września podczas realizacji I Etapu – szczegóły wg ST-XXIV. Wykonawca musi mieć na uwadze, że istniejący system SCADA jest na gwarancji wykonawcy I Etapu (tj. HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.).

**Pytanie 171.** Prosimy o przekazanie dokumentacji dla branży AKPiA oraz teletechnicznej.

**Odpowiedź:** Branża AKPiA i teletechniczna znajdują się w Tomie VI PB i PW, przy czym w Wyciągu nr 1, określony jest zrealizowany zakres Etapu I. Dokumentacje te należy czytać łącznie, wraz ze Wstępem do OPZ.

**Pytanie 172.** Prosimy o przekazanie dokumentacji dla sieć zewnętrznej zawierającą branżę teletechniczne i AKPiA.

**Odpowiedź:** Branża AKPiA i teletechniczna znajdują się w Tomi VI PB i PW, przy czym w Wyciągu nr 1, określony jest zrealizowany zakres Etapu I. Dokumentacje te należy czytać łącznie, wraz ze Wstępem do OPZ.

**Pytanie 173.** Działając w imieniu Firmy, w celu rzetelnego przygotowania oferty tak pod względem kosztowym jak formalnym, zwracam się z prośbą o zmianę terminu składania ofert o co najmniej 10 dni.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 107.

**Pytanie 174.** Proszę o informację wyjaśniającą czy zasuwy w:

- ob. 3: klinowe DN500 z napędem elektrycznym (4 sztuki) oraz zasuwa nożowa DN700 z napędem elektryczny (1 sztuka) to są zasuwy istniejące do przeniesienia do nowego obiektu, czy należy uwzględnić w ofercie zakup nowych zasuw?
- w ob. 16 wg ST VI – Technologia oraz roboty montażowe sieci technologicznych, urządzeń i armatury nie ma uwzględnionych zasuw DN125, DN200, DN150 które są wyspecyfikowane na rysunku.

**Odpowiedź:** Zasuwy w Ob. 3 należy zamontować zgodnie z Rysunkiem 4 PB i PW, TOM II Urządzenia i instalacje technologiczne - część Technologia. Zasuwy te to urządzenia projektowane czyli należy uwzględnić je w ofercie jako zakup, dostawę i montaż.

**Zasuwy w Ob. 16 należy zamontować zgodnie z Rysunkiem 26 PB i PW TOM II urządzenia i instalacje technologiczne - część Technologia.**

**Pytanie 175.** Prosimy o informację wyjaśniającą dotyczącą zasuw:

- w ob. 5 wg ST VI – Technologia oraz roboty montażowe sieci technologicznych, urządzeń i armatury mają zostać zamontowane zasuwy klinowe DN200 z napędem elektrycznym, a wg rysunku nr 10 branży technologicznej powinny być zasuwy nożowe DN200 z napędem elektrycznym regulacyjnym,

- w ob. 21 wg ST VI – Technologia oraz roboty montażowe sieci technologicznych, urządzeń i armatury mają zostać zamontowane zasuw DN400 nożowe do zabudowy w ziemi z napędem elektrycznym (3 sztuki), DN300 nożowa do zabudowy w ziemi z napędem elektrycznym (2 sztuki), a wg rysunku nr 37 są to zasuw klinowe.

Które zasuw należy ująć w ofercie?

**Odpowiedź:** Zasuw w Ob. 5 należy zamontować zgodnie z Rysunkiem 10 PB i PW TOM II urządzenia i instalacje technologiczne - część Technologia.

**W Ob. 21 należy zamontować zasuw DN400 i DN300 - wykonanie zgodnie z ST VI. Natomiast zasuw DN200 należy zabudować jako zasuw nożowe DN200 z napędem elektrycznym regulacyjnym.**

**Pytanie 176.** Z jakiej stali powinna być dostarczona nowa wanna w sitopiaskownikach?

**Odpowiedź:** Nowa wanna w sitopiaskownikach ma być wykonana ze stali AISI 304L.

**Pytanie 177.** Działając w imieniu Firmy, w nawiązaniu do treści warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, pkt.7, ppkt. 7.1b lit. d). (i) SWZ, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie legitymowania się przez potencjalnych wykonawców doświadczeniem z 8 ostatnich lat w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu (podstawa prawna: *ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, § 9 ust. 4 pkt. 1) w zw. z § 9 ust. 1 pkt. 1) ).*

Powyższe umożliwi szerszej rzeszy wykonawców złożenie ofert co zapewni również Zamawiającemu otrzymanie konkurencyjnych ofert pod względem cenowym.

Wskazujemy, iż szeroko pojęte doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 8 ostatnich lat nie ujmuje w żadnym stopniu wiedzy wykonawcom, którzy wykonali roboty budowlane w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

**Pytanie 178.** W związku z tym, że koszt remontu sitopiaskowników może być zbliżony do wartości nowych urządzeń.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy nowych urządzeń?

**Odpowiedź:** Zgodnie z Kl. 13.1 pkt. 3), ppkt. d):

**“3) Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych urządzeń spowodowana następującymi okolicznościami:**

(...)

*d) konieczność zmiany sposobu realizacji elementów przedmiotu zamówienia, tj. zamiast zakładanego remontu / wymiany - dostawa nowego urządzenia, w przypadku kiedy wartość urządzenia przewidzianego do remontu / wymiany, przewyższy o 75 % wartość dostawy i montażu nowego urządzenia”.*

**Pytanie 179.** Ob. 16. W zestawieniu urządzeń w ST VI wymieniony jest „przenośnik taśmowy przejezdny z mechanizmem podnoszenia, L=15 m, B=650, zabezpieczenie antykorozyjne – cynkowanie ogniowe”. Natomiast w projekcie technologicznym nie odnajduję zapisów dotyczących tego przenośnika. Prosimy o informację czy wchodzi on w zakres zadania i podanie jego parametrów technicznych, miejsca gdzie będzie zamontowany i jaką funkcję będzie spełniał.

**Odpowiedź:** Tak, przenośnik taśmowy (taśmociąg) znajduje się w zakresie wykonania Obiektu nr 16. Jest on niezbędny do transportu osadu odwodnionego na poletku osadowym.

**Pytanie 180.** Prosimy o uszczegółowienie zakresu wykonania robót instalacji elektrycznych i AKPiA dla etapu II.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedzi na pytania nr 92, 170-172, 181-187.

**Pytanie 181.** Wg suplementu Zamawiający rezygnuje z nowo projektowanego oświetlenia na rzecz wymiany. Prosimy o potwierdzenie, że wymianie podlega 26 kpl słupów zasilanych istniejącymi kablami.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że słupy przeznaczone do wymiany mają być zasilane z istniejących kabli.

**Pytanie 182.** Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: wg suplementu Zamawiający rezygnuje z oświetlenia wzdłuż drogi do ob. 16 3szt. zaś w wykazie materiałowym PW TVI mowa o 4 słupach.

**Odpowiedź:** Należy wymienić 3 słupy oświetleniowe zgodnie z zapisami Suplementu do Projektu wykonawczego. Droga dojazdowa do OB nr 16 będzie oświetlona z istniejącego oświetlenia, które podlega wymianie w zakresie słupów i opraw oświetleniowych oraz zastosowaniu wysięgników dwuramiennych.

**Pytanie 183.** Wg suplementu lampy przy osadnikach mają zostać zastąpione słupami. Prosimy o podanie ilości - brak danych z mapy oraz PW jeśli wchodzi w zakres etapu II.

**Odpowiedź:** W ramach Zadania należy wymienić istniejące oświetlenie terenowe na nowe. W Suplemencie do Projektu wykonawczego pkt. 12, ppkt. a wskazano ilości do wykonania.

**Pytanie 184.** Wg suplementu "W ramach Dokumentacji projektowej branży elektrycznej wymianie i remontowi podlegają instalacje w budynkach 16 oraz 3 i 24. Pozostałe instalacje - bez zmian" Prosimy o wyjaśnienie "pozostałe bez zmian". Czy wykonawca ma wykonać w wymienionym w wstępie do OPZ instalacje elektryczne i AKPiA innych obiektów np.

**Odpowiedź:** Zamawiający usuwa stwierdzenie jako niemające zastosowania w pkt. 12, ppkt. b Suplementu do Projektu wykonawczego w brzmieniu:

*“W ramach Dokumentacji projektowej branży elektrycznej wymianie i remontowi podlegają instalacje w budynkach 16 oraz 3 i 24. Pozostałe instalacje - bez zmian.”*

**Pytanie 185.** Wg WC wykonawca ma wykonać kompletną kanalizację kablową. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach etapu II wykonawca ma wykonać kanalizację wg zestawienia 14.3 PW TVI?

**Odpowiedź:** Zestawienie w PW TVI dotyczy całości zakresu zaprojektowanego. W ramach Etapu II należy wykonać połączenie istniejącej kanalizacji kablowej z obiektami objętymi inwestycją.

**Pytanie 186.** Wg WC wykonawca ma wykonać kompletnie sieci elektryczne. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach etapu II wykonawca ma wykonać zasilanie z RG niedoprojektowanych budynków 16, 3,24. oraz ob. 21 (RZ) zaś z tych obiektów i rozdzielnic poprowadzić instalację zasilająco-sterowniczą do różnych obiektów wg schematów rozdzielnic?

**Odpowiedź:** Wykonawca ma wykonać zasilanie obiektów objętych inwestycją oraz kompletne instalacje elektryczne i AKPiA.

**Pytanie 187.** Prosimy o wyjaśnienie czy w skład kompletu AKP w zakres etapu wychodzą pomiary wrysowane na schematach tylko z rozdzielnic RZ, ROW, RBO. Na schematach brak pomiarów analitycznych po ethernet. Sonda gęstości ob. 11 zasilana i skomunikowana z niedoprojektowaną RBO zaś ob.. 11 zrealizowany w etapie I. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:** Obiekt nr 11 Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego P1 wraz z urządzeniami pomiarowymi i wpięciem sygnałów do systemu SCADA został wykonany w ramach Etapu I.

**Pytanie 188.** Wnosimy o określenie warunków jakie należy zapewnić do remontu sitopiaskowników.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedzi na pytania nr 104, 110, 189 i 190.

**Pytanie 189.** Wnosimy o określenie czy zdemontowane sitopiaskowniki, które mają być zlokalizowane na oczyszczalni ścieków i wpięte do procesu technologicznego, będą wymagały jakiegoś zadaszenia/wiaty/namiotu? Jeżeli tak prosimy o określenie warunków zabezpieczenia urządzeń celem prawidłowej ich pracy.

**Odpowiedź:** Wykonawca ma zapewnić ciągłość pracy urządzenia. Sposób jego zabezpieczenia pozostaje w zakresie Wykonawcy.

**Pytanie 190.** Czy Zamawiający dopuści wykonanie remontu sitopiaskowników przez serwis inny niż autoryzowany serwis firmy Huber?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, żeby serwis został przeprowadzony przez konkretną firmę. Zgodnie z ST I pkt. 2.2. ppkt. 4 pod Zestawieniem obiektów i projektowanych urządzeń Zamawiający wymaga określić, że:

*“4. Demontaż oraz montaż na czas rozbiórki i budowy budynku istniejących sitopiaskowników musi zostać przeprowadzony przez firmę wykonującą remont urządzenia. Ponowny demontaż z tymczasowej lokalizacji wraz z montażem na piętrze projektowanego budynku istniejących sitopiaskowników musi również zostać przeprowadzony przez tę samą firmę”.*

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**W związku z powyższymi zmianami Zamawiający załącza zmienione Warunki kontraktu.**