

W ogrodzeniu z siatki
przygotować otwór
dal szafki SK3

SK3
wykonuje
Enea

Numer policyjny
do wymiany

ok. 0,8m

YKY4x16 RS37 p/t
ok. 5m
YDY3x1,5 RS16p/t
(poniżej gazu)

wG-ppoz.
TO


Galmar
PD2x6
R<10om

YDY5x16 RS37 p/t
YDY3x1,5 RS16p/t
(poniżej gazu)

1

Legenda wg załącznika

Rzut parteru 1:50

| | | | | |
|---|-----------------------|---------|---|------|
| <p>Obiekt: Przebudowa instalacji elektrycznych w/z BM ul. Wojska Polskiego 70B w Zielonej Górze</p> | | | | |
| <p>Inwestor: Miasto Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110 Zielonej Górze</p> | | | | |
| <p>Nazwa: Instalacje elektryczne</p> | | | | |
| | Imię i nazwisko | Data | Podpis | Rys. |
| Projektant | Inz. B. Drozdowski | 09.2023 |  | 3a |