

Olsztyn, 17 maja 2016 r.

MZ.5581.09.17.2016

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 603 ze zmianami), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych, przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia 2016 r. przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, w **Domu Studenta nr 10** w Olsztynie przy ul. Kanafojskiego 10, nakazuję Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-722 Olsztyn, ul. Kanafojskiego 2, wykonanie we wskazanym terminie, niżej określonego obowiązku:

1. Wykonać założenia i warunki Postanowienia Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej WZ.5595.15.2015 z 25 lutego 2015 roku, które wyraża zgodę na rozwiązania zastępcze określone w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego inż. Jasińskiego Tadeusza (upr. nr. 1/86) oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Jarosława Swatowskiego (upr. 519/2009), zawierającej rozwiązania, które pozwolą spełnić w inny sposób wymagania dotyczące długości dojsć ewakuacyjnych w obiekcie Domu Studenta nr 10 w Olsztynie, przy ulicy Kanafojskiego 10.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oraz § 16 ust. 2, pkt 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) w związku z § 245 oraz § 2 ust. 3a. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1422).

Termin wykonania: do 30 września 2018 r.

U Z A S A D N I E N I E

Budynek Domu Studenta nr 10 jest budynkiem zaliczonym do grupy wysokości średniowysoki i do kategorii zagrożenia Ludzi ZL V.

Na podstawie zapisów § 16 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) budynek Dom Studenta nr 10 w Olsztynie przy ul. Kanafojskiego 10 należy uznać za zagrażający życiu ludzi, gdyż występują w nim warunki techniczne, które nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi, tzn.:

- Długość dojsć ewakuacyjnych jest większa o ponad 100% od wartości określonej w § 256, ust. 3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.), który mówi, że: dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego dla strefy pożarowej kategorii zagrożenia ludzi ZLV, przy jednym dojściu, wynosi 10 m. Długość dojsć ewakuacyjnych na poszczególnych kondygnacjach, od najdalej znajdującego się pomieszczenia do klatki schodowej wynosi odpowiednio 22 metry dla części południowej budynku i 24 metry dla części północnej

budynku. Długość dojścia klatką schodową z najwyższej kondygnacji do wyjścia z budynku wynosi 58 metrów.

Zarządca obiektu, opracował dokumentację w myśl zapisów § 2 ust. 3a. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1422), dlatego też, organ zdecydował się nałożyć wprost obowiązek spełnienia zapisów Postanowienia Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej WZ.5595.15.2015 z 25 lutego 2015 roku.

Powyższa nieprawidłowość stanowi naruszenie przepisu wymienionego w decyzji. W sposób istotny wpływa na warunki bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie oraz na skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych w I fazie rozwoju pożaru.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym, a także z uwagi na obowiązujący stan prawny, obowiązki nałożone na Fundację „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-722 Olsztyn, ul. Kanafojskiego 2, należy uznać za w pełni uzasadnione.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

MK/MH



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OLSZTYNIE
woj. warmińsko-mazurskie

Gryg. Andrzej Górczyński

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stopnia służbowego)

Otrzymuje:

1. Fundacja „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
10-722 Olsztyn, ul. Kanafojskiego 2,
2. aa.

Fundacja „ŻAK” UWM w Olsztynie
SEKRETARIAT

Wpłynęło dnia 20.05.16
Ldz. 141 podpis