

Uzgodniono remont drogi gminnej ul. Browarska i Kamienna Bagny w miejscowości Białowieża Gm. Białowieża w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej z uwagami:

1. Należy wyregulować istniejące skrzynki uliczne wodociągowe, hydranty oraz pokrywę studni kanalizacyjnych do projektowanej rzędnej terenu, w przypadku uszkodzonych wymienić na nowe.
2. Przejęcia wodociągu i przyłączy pod nawierzchnią bitumiczną i zjazdami zaleca się zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi. W przypadku niezastosowania się do zaleceń w razie awarii wodociągowej odbudowy nawierzchni dokona na własny koszt zarządcą drogi.
3. Sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscach niestwierdzonych w projekcie należy odcieplić.
4. Powyższe prace wodociągowe i kanalizacyjne, należy wykonać pod nadzorem pracownika Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. tel. 85 744 33 34, 516 306 365, 604 618 099.
5. Wykonawca robót zobowiązany jest:
 - a. uzgodnić z Wodociągami Podlaskimi Podlaskimi Sp. z o.o. minimalizując przerwy w dostawie wody tel. 85 744 33 34, 516 306 365, 604 618 099 email: thryniewiczki@wodociagipodlaskie.pl,
 - b. powiadomić odbiorców wody o planowanych przerwach w dostawie wody, z wyprzedzeniem co najmniej 3 - dniowym,
 - c. uzgodnić z Wodociągami Podlaskimi Sp. z o.o. warunki poboru wody z wodociągu na cele budowy.
6. Prace ziemne w pobliżu istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innej infrastruktury technicznej w odległości min. 1 metr, należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.
7. Wejście na grunty osób fizycznych i prawnych, należy uzgodnić z właścicielami tych gruntów. Warunki realizacji robót w pasie drogowym należy uzgodnić z zarządcą drogi.
8. Należy zachować min. odległości od innej infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami normatywnymi w tym zakresie.

Data: 6.08.2023

Z up. Prezesa Zarządu
Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.
M. Petelska
mgr inż. Małgorzata Petelska

