


Wysokie Mazowieckie 05-08-2021r.




Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

WARUNKI PODŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ZAMBRÓW.

Dotyczy budowy przyłącza wodociągowego do budynku Ochotniczej straży Pożarnej w miejscowości Chorzele działka nr geodezyjny 96/5.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zambrów - Uchwała Nr 11/II/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018r., uchwały nr III/12/18, Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20.12.2018r., uchwały nr 12/II/2018 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018 r., wynikającego z nich Porozumienia Międzygminnego. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem jako zarządzający urządzeniami stanowiącymi własność Gminy Zambrów dla celów realizacji zadania Gminy Zambrów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa następujące warunki podłączenia do gminnej sieci wodociągowej:

1. Wodę podłączyć od istniejącej sieci wodociągowej PVC 110 znajdującej się w działce nr 85. Włączenie do sieci wykonać za pomocą obejmy do nawiercania, na przyłączy zabudować zasuwę odcinającą. Przyłącze wybudować z rur PE PN 10 o przekroju wg potrzeb. Armatura firmy Hawle, AVK lub podobnej klasy producenta. Ciśnienie dyspozycyjne w sieci 0,4 Mpa. Pobór wody bez ograniczeń. Na przyłączy w budynku zamontować wodomierz firmy Sensus, Metron, Powogaz lub podobnej klasy producenta o przekroju dobranym wg przewidywanego poboru wody. Wodomierz zlokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2003-



ZWKiEC Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 275 08 88, zwkiecwm@ceti.pl
NIP 722-162-03-31 REGON 200410051
KRS 0000373827

2. Wodomierz główny dostarcza ZWKiEC po podpisaniu umowy na dostawę wody z przedsiębiorstwem.
3. Na podłączenia opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
4. Projekt podlega uzgodnieniu z ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.
5. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
6. Po wybudowaniu przyłącza, zostanie zawarta umowa, która określa odpowiedzialność za przyłącze oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny.
7. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.
8. Całość robót wykonać pod nadzorem uprawnionego pracownika ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
mgr inż. Michał Michalski

podpis