

Świdnica, 07.03.2024 r.

WI. 272.4.2024

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy II etap (montaż instalacji fotowoltaicznej)” z podziałem na zadania, Zadanie nr 1: Dach, Zadanie nr 2: Fotowoltaika.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia dla niniejszego postępowania:

**Pytanie nr 5:** Jaka jest moc przyłączeniowa i moc umowna?

**Odpowiedź:** Moc przyłączeniowa i umowna to 89kW.

**Pytanie nr 6:** Po czyjej stronie są uzgodnienia przeciwpożarowe?

**Odpowiedź:** Dokumentacja będąca w posiadaniu Zamawiającego jest uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Pytanie nr 7:** Czy obiekt znajduje się pod ochroną zabytków?

**Odpowiedź:** Tak. Dokumentacja będąca przedmiotem realizacji zadania została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**Pytanie nr 8:** W SWZ jest informacja o tym ,że panele powinny mieć min gwarancję na produkt min 20 lat , natomiast w STWiORB jest informacja ,że min 15 lat? Proszę aby Zamawiający wskazał, która gwarancja jest prawidłowa.

**Odpowiedź:** Wymaganym okresem gwarancji jest min. 20 lat.

Przewodniczący Komisji  
Przetargowej

Łukasz Pełka

