



Ldz. 1112/DZP/2020

Olsztyn, dnia 07.07.2020 r.

**Do wiadomości
wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania nr 193/2020/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach Wydziału Lekarskiego przy ul. Warszawskiej 30/3, 3a, 6, 8, ME Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Pytanie nr 1: Proszę o podanie modeli central wentylacyjnych lub listę filtrów z wymiarami do wymiany.

Odpowiedź: Patrz załączniki do odpowiedzi.

Pytanie nr 2: Proszę o podanie wymiarów filtrów Hepa H 13 dla stropu laminarnego i nawiewników.

Odpowiedź:

560/560/69 - 12 szt

260/560/69 - 6 szt

Oraz filtry do nawiewnika CWK

NFA/OB - NW - 1a - 123 - H13/8 – P - 6szt

NFA/OB - NW - 1a - 158 - H13/8 – P - 5 szt

P.O. KANCLERZA

mgr Andrzej Góral

(podpis osoby upoważnionej)

Sporządzili: mgr Zygmunt Bartnikowski

inż. Jan Wróblewski

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Zygmunt Bartnikowski