

**Wykonanie prac związanych z czyszczeniem sieci wodociągowej polegających na usunięciu osadów miękkich i szlamów z rurociągu na odcinku: studnie głębinowe – węzeł zasuw działka nr 57 - węzeł zasuw działka nr 46/23 w miejscowości Płomykowo gmina Santok**

Zadanie dotyczy wykonania prac związanych z czyszczeniem sieci wodociągowej polegających na usunięciu osadów miękkich i szlamów z rurociągu w miejscowości Płomykowo gmina Santok. Prace odbywać się będą na dwóch odcinkach:

1. Studnie głębinowe działka nr 63/2 – węzeł zasuw: PE 110 mm 352 m;
2. Węzeł zasuw działka nr 57 – węzeł zasuw działka nr 46/23: PCV 225 mm 540 m.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zleci badania wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Następnie Wykonawca przystąpi do wykonania prac związanych z czyszczeniem sieci wodociągowej polegającej na usunięciu osadów miękkich i szlamów. Po zakończeniu prac Wykonawca ponownie zleci badania wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym w celu określenia skuteczności i efektywności czyszczenia rurociągu.

Termin wykonania zadania:

20 maja 2024r.

Zakończenie postępowania ofertowego:

12 kwietnia 2024 r.