



Detal A – maszt odgromowy
Z1 – H=1,5m



Objaśnienia – detal A:

1. Iglica odgromowa ocynkowana,
2. Zwód poziomy – drut stalowy ocynkowany Fe/Zn Ø8mm,
3. Stopa betonowa średnia,
4. Zacisk odgromowy,
5. Element chroniony.

Detal B– wykonania naciągu przewodów odgromowych



Objaśnienia – detal B:

1. Uchwyt do naciągów betonowy (istniejący)
2. Uchwyt naciągowy kabłąkowy L=200, M10x110
3. Drut odgromowy stalowy Fe/Zn Ø8mm
4. Zacisk do drutu 2x kabłąk M8
5. Ściana i pokrycie dachu.

Uwagi:

1. Instalacja typu niskiego naprężana z wykorzystaniem istniejących kotew naciągowych na dachu budynku.
2. Zwody poziome i pionowe wykonać drutem FeZn 8mm.
3. Połączenia na dachu wykonać jako skręcane złączami krzyżowymi.
4. Zwody pionowe, złącza kontrolne i przewody odprowadzające istniejące wymagają sprawdzenia ciągłości i konserwacji.
5. Złącza kontrolne oznakować w sposób trwały kolejnymi numerami.
6. Dodatkowe zwody poziome wykonać na sustemowych uchwytach klejonych do pokrycia dachowego.
7. Uziemienia według opisu technicznego.

LEGENDA	
	Zwód poziomy – drut stalowy ocynkowany Fe/Zn Ø8mm
	Zaciski skręcane proste i krzyżowe
	Uziom otokowy – istniejący
	Połączenia spawane na zakład 50mm (istniejące)
	Zwód pionowy stalowy o wysokości h=1,5 m.
	Złącze kontrolne w obudowie p/t – istniejące

<div></div> <div>"PROJECT STUDIO" PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13, WĄGROWIEC</div>	INSTALACJE ODGROMOWE DLA WERSJI I (PANELE 320Wp)		
	TEMAT RYSUNKU	1:100	17 WRZESIEŃ 2022
<div>KOMENDA POWIATOWA PSP W WĄGROWCU</div> <div>ADRES: UL. PRZEMYSŁOWA 44 62-100 WĄGROWIEC</div> <div>INWESTOR</div>	SKALA	DATA	
	mgr inż. KRZYSZTOF WOJCIECH LARSKI		
<div>BUDYNEK KOMENDY PSP W WĄGROWCU INSTALACJE ODGROMOWE</div> <div>ADRES: UL. PRZEMYSŁOWA 44 62-100 WĄGROWIEC</div> <div>PROJEKT</div>	OPRACOWAŁ	UPR. BUD. WKP/0148/PWOE/07	
	mgr inż. KRZYSZTOF WOJCIECH LARSKI		
	PROJEKTOWAŁ	UPR. BUD. WKP/0148/PWOE/07	
	PODPIS PROJEKTANTA:		
DZ. NR EWID. 1628/2, 1629, 1625/1	INSTALAC. - ELEKTR.	E-1	
	BRANŻA	NUMER	STRONA