



Wrocław, dn. 22.01.2019 r.

SZEF DELEGATURY  
WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
we Wrocławiu  
50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102

## **Postanowienie Nr 6/DWOP/2019**

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.*) oraz § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (*Dz. U. z 1992 r., Nr 66, poz. 334 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 846*) w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (*t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.*) w związku z art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 620*) a także art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.*) po rozpatrzeniu wniosku Pani Natalii KAZUBEK z dnia 20.11.2018 r. (*pismo nr wch. 1376/18 z dnia 28.11.2018 r.*) przedstawicielki firmy „DEMIURG” Sp. z o.o., Sp. k., 60 – 348 Poznań, ul. Lubeckiego 2 (*Pełnomocnictwo Nr 75 z dnia 25 lipca 2018 r. i Nr 76 z dnia 25 lipca 2018 r. wystawione przez Rektora - Komendanta Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu*) zawierającego „Ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku koszarowego Nr 10, 51 – 147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109, Dz. Nr 2/5, AM-15, obręb Karłowice” opracowaną w listopadzie 2018 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Michała NEWLACZYŁA (*upr. 557/2012*) oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Ireneusza ŁOPACIŃSKIEGO (*upr. proj. i wyk. w zakresie architektury i konstr. Nr St-1570/73; 98/82/WB/PP; Rzeczoznawca budowlany na terenie całego kraju: CRRz-poz. 350/02/R/C*) dotyczącą rozwiązań zastępczych dla przebudowywanego i termomodernizowanego budynku koszarowego Nr 10 na terenie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu **z określonymi następującymi wskazaniem:**

- 1) Wyposażenie klatki schodowej i poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o średnim natężeniu 5 lx wykonaną zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.
- 2) Występowanie ponadnormatywnych szerokości i wysokości korytarzy służących do celów ewakuacji na kondygnacjach nadziemnych budynku wynoszącej odpowiednio 2,48 m oraz 3,0 ÷ 3,31 m.
- 3) Wyposażenie strefy pożarowej zakwalifikowanej do PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m<sup>2</sup> obejmującej kondygnację podziemną w instalację przeciwpożarową wodociągową wyposażoną w hydranty wewnętrzne 33 z węzłami półsztywnymi o długości 30 m.
- 4) Wyposażenie budynku w zwiększoną o 100% ilość środka gaśniczego w gaśnicach proszkowych.

- 5) Przeprowadzanie raz w roku szkolenia personelu, w zakresie postępowania /obowiązków na wypadek pożaru oraz sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji.
- 6) Umieszczenie w budynku na korytarzach na kondygnacjach nadziemnych planów ewakuacji przedstawiających kierunki i wyjścia ewakuacyjne.

### **wyrażam zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany w:

1. § 68 ust. 1 – występowanie na klatce schodowej stopni o wysokości od 0,18 m między poziomem terenu a parterem – przy dopuszczalnej wysokości 0,175 m.
2. § 208 ust. 2 – klatka schodowa zostanie wyposażona w urządzenia do grawitacyjnego usuwania dymu poprzez 2 okna oddymiające otwierane na zewnątrz przy pomocy certyfikowanych siłowników w lukarnach dachowych o wymiarach 1,8 m x 1,0 m każde, których łączna powierzchnia czynna oddymiania wynosi 5,8% - przy wymaganej powierzchni co najmniej 7,5%.
3. § 242 ust. 3 – występowanie lokalnego obniżenia do wysokości 1,94 m na odcinku 0,6 m na klatce schodowej na poziomie piwnicy – przy dopuszczalnym obniżeniu 2 m.
4. § 256 ust. 3 – występowanie przekroczonej długości dojścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanych pomieszczeń izb żołnierskich do przedsionka przeciwpożarowego – max. długość dojścia występuje z izby żołnierskiej nr 015 na parterze, która wynosi 14 m liczona przy jednym kierunku ewakuacji (przy dopuszczalnej długości 10 m).

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1422 z późn. zm.) z uwzględnieniem wskazań „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku koszarowego nr 10, 51 – 147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109, Dz. Nr 2/5, AM-15, obręb Karłowice”.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 107 § 4 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

***Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.***

### **Pouczenie**

Niniejsze postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną...”.

Postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń. Wszystkie, pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wskazane przez autora opracowania, a nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu.

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpowarowej w Warszawie, ul. Nowowiejska 26, 00-911 Warszawa 62 za pośrednictwem Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpowarowej we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.



**SZEF**

**ppłk mgr inż. Robert MARKOS**

**Otrzymuje:**

1. a/a
2. „DEMIURG” Sp. z o.o., Sp. k.  
ul. Lubeckiego 2  
60 – 348 Poznań

**Do wiadomości:**

1. Rektor - Komendant  
Akademii Wojsk Lądowych  
ul. Czajkowskiego 109  
51 – 147 Wrocław



Wrocław, dn. 20.01.2019 r.

SZEF DELEGATURY  
WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
we Wrocławiu  
50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102

## **Postanowienie Nr 7/DWOP/2019**

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (*t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.*) oraz § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (*Dz. U. z 1992 r., Nr 66, poz. 334 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 846*) w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (*Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719*) w związku z art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 620*) a także art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.*) po rozpatrzeniu wniosku Pani Natalii KAZUBEK z dnia 20.11.2018 r. (*pismo nr wch. 1376/18 z dnia 28.11.2018 r.*) przedstawicielki firmy „DEMIURG” Sp. z o.o., Sp. k., 60 – 348 Poznań, ul. Lubeckiego 2 (*Pełnomocnictwo Nr 75 z dnia 25 lipca 2018 r. i Nr 76 z dnia 25 lipca 2018 r. wystawione przez Rektora - Komendanta Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu*) zawierającego „Ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku koszarowego Nr 10, 51 – 147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109, Dz. Nr 2/5, AM-15, obręb Karłowice” opracowaną w listopadzie 2018 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Michała NEWLACZYŁA (*upr. 557/2012*) oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Ireneusza ŁOPACIŃSKIEGO (*upr. proj. i wyk. w zakresie architektury i konstr. Nr St-1570/73; 98/82/WB/PP: Rzeczoznawca budowlany na terenie całego kraju: CRRz-poz. 350/02/R/C*) dotyczącą rozwiązań zamiennych dla przebudowywanego i termomodernizowanego budynku koszarowego Nr 10 na terenie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu w **przedmiocie przyjętych następujących rozwiązań zamiennych:**

- 1) Wyposażenie klatki schodowej i poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o średnim natężeniu 5 lx wykonaną zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.
- 2) Występowanie ponadnormatywnych szerokości i wysokości korytarzy służących do celów ewakuacji na kondygnacjach nadziemnych budynku wynoszącej odpowiednio 2,48 m oraz 3,0 ÷ 3,31 m.
- 3) Wyposażenie strefy pożarowej zakwalifikowanej do PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m<sup>2</sup> obejmującej kondygnację podziemną w instalację przeciwpożarową wodociągową wyposażoną w hydranty wewnętrzne 33 z węzłami pólstywnymi o długości 30 m.

- 4) Wyposażenie budynku w zwiększoną o 100% ilość środka gaśniczego w gaśnicach proszkowych.
- 5) Przeprowadzanie raz w roku szkolenia personelu, w zakresie postępowania / obowiązków na wypadek pożaru oraz sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji.
- 6) Umieszczenie w budynku na korytarzach na kondygnacjach nadziemnych planów ewakuacji przedstawiających kierunki i wyjścia ewakuacyjne.

### **wyrażam zgodę**

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 20 ust. 1 pkt 1 na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719), tj. zastosowania na kondygnacjach nadziemnych w przestrzeni przedsięwzięcia przeciwpożarowych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm wskazanych w „Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku koszarowego nr 10, 51 – 147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109, Dz. Nr 2/5, AM-15, obręb Karłowice” uznając, iż zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej przebudowywanego budynku.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 107 § 4 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

***Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.***

### **Pouczenie**

Niniejsze postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną...”.

Postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń. Wszystkie, pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wskazane przez autora opracowania, a nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu.

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie, ul. Nowowiejska 26, 00-911 Warszawa 62 za pośrednictwem Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.



**SZEF**

**ppłk mgr inż. Robert MARKOS**

**Otrzymuje:**

1. a/a
2. „DEMIURG” Sp. z o.o., Sp. k.  
ul. Lubeckiego 2  
60 – 348 Poznań

**Do wiadomości:**

1. Rektor - Komendant  
Akademii Wojsk Lądowych  
ul. Czajkowskiego 109  
51 – 147 Wrocław