

5.6. Słupy nn 0,4 kV

L.p.	Urządzenie	K-10,5/10E nr 111/1	K-10,5/25E nr 111	K-12/25E nr 105	Razem
1.1	Żerdź wirowana 10,5/10E	1			1 szt.
1.2	Żerdź wirowana 10,5/25E		1		1 szt.
1.3	Żerdź wirowana 12/25E			1	1 szt.
2.1.	Fundament prefabrykowany U2	1			1 szt.
2.2.	Fundament prefabrykowany SFP122		1	1	2 szt.
3	Poprzecznik krańcowy		1	1	2 szt.
4	Obejma O-3		2	2	4 szt.
5	Śruba M16x240		2	2	4 szt.
6	Konstrukcja KM-1		1	1	2 szt.
7	Śruba M16x80		2	2	4 szt.
8	Izolator		7	7	14 szt.
9	Uchwyt pętlicowy 25-35		3	3	6 szt.
10	Uchwyt pętlicowy 50-70		4	4	8 szt.
11	Zacisk odgałęźny	4	11	7	22 szt.
12	Rozłącznik bezpiecznikowy 00/3	1	2	1	4 szt.
13	Zwieracz WTZ-00	3	6	3	12 szt.
14	Przewód NFA2x 4 x 70 mm ²	5	10	6	21 m
15	Śruba hakowa kompletna	2	1		3 szt.
16	Uchwyt odciągowy	2	1		3 szt.
17	Uchwyt do mocowania przewodów	2	1		3 szt.
18	Taśma stalowa nierdzewna 20x0,4	1,8	0,9		2,7 m
19	Klamerka	2	1		3 szt.
20	Osonka końca przewodu	8	4		12 szt.
21	Ograniczniki przepięć 0,44/5	3	6	6	15 szt.
22	Rura ochronna typu BE 110	3,5	10,5	7	21 m
23	Kolanko ochronne KNS 110 PVC 90°	1	3	2	6 szt.
24	Uchwyt do mocowania rury + 1,5 m taśmy + klamerka	6	18	12	36 szt.
25	Uchwyt dystansowy do mocowania 1 kabla + 1,5 m taśmy + klamerka	2	6	4	12 kpl
26	Kształtka REC 110	1	3	2	6 szt.
27	Palczatka termokurczliwa	1	3	1	5 szt.
28	Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację	4	4	4	12 szt.
29	Tabliczka bezpieczeństwa	1	1	1	3 szt.
30	Tabliczka informacyjna	1	1	1	3 szt.
31	Taśma stalowa Fe/Zn 30 x 4 mm	18	18	18	54 m
32	Pręt stalowy 16 x 1,5 m	12	12	12	36 szt.
33	Grot do pręta stalowego	3	3	3	9 szt.
34	Złączki do pręta stalowego	6	6	6	18 szt.
35	Zacisk krzyżowy	3	3	3	9 szt.

Zmiany naniesiono kolorem czerwonym.