

ZP.271.30.2023.AR

Puck, dnia 26.10.2023 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Starzynie i Żelistrzewie w ramach Projektu – Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego, w podziale na 2 części”.

Wyjaśnienia treści SWZ Nr 3

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

W wymaganiach panela fotowoltaicznego wymagacie współczynniki temperaturowe nie mniejsze jak podane w tabeli. Czy macie Państwo świadomość, że im wyższy współczynnik temperaturowy to gorszy panel? czyli większe odstępstwa od normy wywołane temperaturą. Czy zamawiający dopuszcza panel fotowoltaiczny o niższych współczynnikach temperaturowych ?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza panel fotowoltaiczny o niższych współczynnikach temperaturowych.

Z poważaniem

WÓJT GMINY PUCK

Tadeusz Puszkarczyk