

Koszalin, 04.10.2021 r.

## INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ <https://platformazakupowa.pl/pn/17wog>

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Remont nawierzchni asfaltowej drogi na terenie kompleksów wojskowych w Koszalinie (2 zadania)” - numer postępowania 24/WOG/RB/Infrastr./21.

### ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### Pytanie 1:

Dot. przedmiaru na przebudowę dogi KW8209:

1. Czy w poz. 5 doliczyć rozebranie ławy pod krawężnik?
2. Czy w poz. 12 należy uwzględnić koszt zakupu nowych krawężników?
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników 15x30cm?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

1. W poz. 5 należy doliczyć rozebranie ławy pod krawężnik.
2. W poz. 12 należy uwzględnić koszt zakupu nowych krawężników.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników 15x30cm

#### Pytanie 2:

1. Dot. przedmiaru na przebudowę dogi KW8209:  
Jaka ma być grubość warstwy wiążącej? Wg opisu to 3cm, wg przedmiaru to 4cm. Która wartość jest poprawna?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

1. Warstwa wiążąca po zagęszczeniu ma mieć grubość 4 cm.

**Wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.**

Data zamieszczenia informacji na platformie zakupowej: 04.10.2021r.

KOMENDANT

ppłk Andrzej CHOLEWA

Sekcja Zamówień Publicznych  
04.10.2021 r.