

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ**

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego nr ZP-28/2024 pt.: „Remont obiektu zlokalizowanego przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja w Gorzowie Wlkp. dla potrzeb Wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Gorzowie Wlkp.” do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia /SWZ/. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść pytań:

#### **Pytania z dnia 17.10.2024r.**

##### **I.GARAŻ:**

##### **Pytanie nr 1**

Czy w cenie oferty ująć koszt wykonania posadzek zgodnie z Projektem Wykonawczym dalej PW, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dalej STWiOR i Opisem przedmiotu Zamówienia dalej OPZ, tj, uwarstwienia (od góry):

- 1) Farba do betonu
- 2) Posadzka betonowa zbrojona gr.10 cm
- 3) 2 x papa termozgrzewalna
- 4) Podbudowa betonowa istniejąca

##### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Tak proszę ująć w cenie ofertowej wykonanie posadzki w garażu zgodnie z projektem wykonawczym (PW).

##### **Pytanie nr 2**

Czy w cenie oferty ująć koszt wykonania pokrycia dachu zgodnie z PW i STWiOR, tj, uwarstwienia (od góry):

- 1) Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- 2) Papa termozgrzewalna podkładowa
- 3) Paroizolacja bitumiczna
- 4) Warstwa gruntująca
- 5) Warstwa gładzi cementowej g.5 cm

##### **Odpowiedź na pytanie nr 2.**

Tak proszę ująć w cenie ofertowej wykonanie pokrycia dachu na garażu zgodnie z projektem wykonawczym (PW).

##### **Pytanie nr 3.**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wykonania zgodnie z PW i STWiOR roboty elewacyjne w zakresie, tj.:

- 1) Skucie tynków
- 2) Tynk cementowo-wapienny
- 3) Gruntowanie tynku
- 4) Przyklejenie siatki elewacyjnej na zaprawie systemowej do zatapiaania siatki
- 5) Tynk strukturalny silikonowy biały lub malowany na biało
- 6) Tynk kamyczkowy na cokole

##### **Odpowiedź na pytanie nr 3.**

Proszę ująć w cenie ofertowej wykonanie robót elewacyjnych zgodnie z Projektem Wykonawczym rys. nr 7 i rys. nr 8.

##### **Pytanie nr 4.**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt oczyszczenia i malowania stalowych belek stropowych?

##### **Odpowiedź na pytanie nr 4.**

Tak w cenie ofertowej proszę ująć koszt czyszczenia i malowania stalowych belek stropowych.

##### **Pytanie nr 5.**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt montażu bram podnoszonych ręcznie ?

##### **Odpowiedź na pytanie nr 5.**

Tak proszę przyjąć w cenie ofertowej koszt bram podnoszonych ręcznie.

## **II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:**

### **Pytanie nr 6**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wywozu ziemi na składowisko odpadów z kosztem składowania.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6.**

Tak proszę uwzględnić w cenie ofertowej.

### **Pytanie nr 7**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wywozu gruzu z rozbiórek (brak w przedmiarze) na składowisko odpadów?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 7.**

Tak proszę uwzględnić w cenie ofertowej.

### **Pytanie nr 8**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt ułożenia zgodnie z PW i STWiOR krawężników z oporem betonowym?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8.**

Tak proszę uwzględnić w cenie ofertowej.

### **Pytanie nr 9**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wykonania schodów z kostki betonowej gr. 6 cm z obrzeżem betonowym?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 9.**

Tak proszę uwzględnić w cenie ofertowej.

### **Pytanie nr 10**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wykonania terenów zielonych trawników (zgodnie z PW w ilości 706,91 m<sup>2</sup>) z pielęgnacją?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 10.**

Tak proszę uwzględnić w cenie ofertowej.

### **Pytanie nr 11**

W związku z brakiem w PW przekroi projektowanych nawierzchni utwardzonych prosimy o określenie poszczególnych uwarstwień?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 11.**

Ścieżki, schody, miejsca składowania odpadów.

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm

Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm

Kostka polbrukowa – gr. 6 cm

Drogi manewrowe, miejsca postojowe

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm

Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm

Kostka polbrukowa – gr. 8 cm

### **Pytanie nr 12**

Czy w cenie oferty uwzględnić demontaż słupów oświetlenia zewnętrznego?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 12.**

Tak

### **Pytanie nr 13**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie przytnie i usunie drzewa i krzewy.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 13.**

Zamawiający uzyska stosowne decyzje administracyjne związane z przycięciem i usunięciem drzew i krzewów. Koszty związane z przycięciem i usunięciem drzew i krzewów i ich utylizacji będą kosztami po stronie Wykonawcy. Proszę uwzględnić w wycenie wycinkę drzew w ilości 4 szt.

### **Pytanie nr 14**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt montażu belek fundamentowych ogrodzeniowych na istniejącym murze oporowym. Ewentualnie prosimy o wskazanie rozwiązania technicznego.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 14.**

Proszę uwzględnić w cenie ofertowej montażu belek fundamentowych ogrodzeniowych na istniejącym murze oporowym.

### **Pytanie nr 15**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt naprawy istniejącego muru oporowego?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 15.**

Tak, proszę uwzględnić naprawę muru oporowego polegającego na uzupełnieniu ubytków w murze. Proszę przyjąć do wyceny 10 m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 16**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt rozbiórki nawierzchni betonowej w miejscu projektowanych parkingów i terenu zielonego? Nakłady na rozbiórkę zawarte w przedmiarze robót są znacznie zaniżone.

**Odpowiedź na pytanie nr 16**

Tak proszę uwzględnić koszt rozbiórki nawierzchni betonowej.

**Pytanie nr 17**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt montażu bramy rozsuwanej ręcznie czy otwieranej ręcznie?

**Odpowiedź na pytanie nr 17**

Proszę w cenie ofertowej uwzględnić koszt montażu bramy otwieranej ręcznie.

**Pytanie nr 18**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt usunięcia ze ścian garażu i ogrodzenia pnączy roślinnych?

**Odpowiedź na pytanie nr 18**

Tak.

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający udostępni odpłatnie dostęp do energii elektrycznej i wody?

**Odpowiedź na pytanie nr 19**

Tak.

**III. BUDYNEK WCBZC:**

**Pytanie nr 20**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wymiany zaworów grzejnikowych zasilających, powrotnych i głowic termostatycznych?

**Odpowiedź na pytanie nr 20**

Tak

**Pytanie nr 21**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt dostosowania podejść z rur przyłączeniowych do nowych grzejników?

**Odpowiedź na pytanie nr 21**

Tak

**Pytanie nr 22**

Czy w cenie oferty zgodnie z PW i STWiOR uwzględnić koszt wymiany armatury i przyborów sanitarnych (ceramika)? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i rodzaju armatury dopływowej oraz przyborów (ceramiki).

**Odpowiedź na pytanie nr 22**

Tak. Proszę uwzględnić wymianę na nowe armaturę i ceramikę tj. 2 szt. WC typu kompakt, 2 szt. umywalek, 1 szt. brodzika, 1 baterię natryskową, 2 baterie umywalkowe,

**Pytanie nr 23**

Czy w cenie oferty zgodnie z PW i STWiOR uwzględnić koszt montażu drzwi w piwnicy w pom. nr 2.

**Odpowiedź na pytanie nr 23**

Tak.

**Pytanie nr 24**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt malowania elewacji i wykonania cokołu z zaprawy kamyczkowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 24**

Nie

**Pytanie nr 25**

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt malowania balustrad schodowych i obić drewnianych schodów?

**Odpowiedź na pytanie nr 25**

Tak

**Pytanie nr 26**

Czy zamawiający dopuszcza zamianę przełączników Cisco WS-C2960+-24 TC-L Base i Cisco WS-C2960+-24PC-L 24xPoE 9 (oba modele EOL) na zamienniki ze wsparciem?

**Odpowiedź na pytanie nr 26**

Zamawiający dopuszcza zamianę przełączników na następujące modele Cisco C9200-24P-E (PoE) oraz Cisco C9200-24T-E wraz z minimum trzyletnimi licencjami DNA.

**Pytanie nr 27**

Prosimy o potwierdzenie inżynieringu – konfiguracji przełączników sieciowych – po stronie wykonawcy, jaki jest zakres ew. prac do wykonania.

**Odpowiedź na pytanie nr 27**

Konfiguracja urządzeń po stronie Zamawiającego

**Pytanie nr 28**

Czy kamery systemu CCTV mają być zgodne z dyrektywą NDAA lub podlegają innym obostrzeniom? ”

**Odpowiedź na pytanie nr 28**

Montaż i dostawa kamer po stronie Zamawiającego.

**SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ  
POWYŻSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ**

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Z A M A W I A J Ą C Y**