

W ELEWACJI BUDYNKU, OD STRONY DROGI
POŻAROWEJ, ZAPEWNIĆ DODATKOWĄ
NASADĘ O ŚREDNICY 75 mm,
UMOŻLIWIAJĄCEJ ZASILANIE INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPÓŻAROWEJ
Z SAMOCHODÓW GAŚNICZYCH

**ZBIORNIK WODY
- ZAPEWNIŁONE 6 m³ WODY
NA CELE PROŻ. < 25 m³
WYMAGANE**

BUDYNEK POMPOWI

