

LEGENDA:

Fl ..... W=.....m3/h — Anemostat Nawiewny (DN125, DN150, DN200) ze skrzynką rozprężną i zaworem nastawnym oraz tłumikiem akustycznym
Fl - Średnica Anemostatu
N=.....m3/h - Wydajność Anemostatu

Fl ..... W=.....m3/h — Anemostat Wywiewny (DN125, DN150, DN200) ze skrzynką rozprężną i zaworem nastawnym oraz tłumikiem akustycznym
Fl - Średnica Anemostatu
N=.....m3/h - Wydajność Anemostatu

Fl ..... W=.....m3/h — Anemostat Wywiewny (DN125) Wentylacja Sanitariatów

Kratka Nawiewna w drzwiach, wydajność 50m3/h

Kanały Spiro DN-100; DN-125, DN-160; DN-200, DN-250, DN-315 (Nawiewne)

Kanały Spiro DN-100; DN-125, DN-160; DN-200, DN-250, DN-315 (Wywiewne)

Kanały Spiro DN-100; DN-125, DN-160 (Wywiewne)

CONCEPTGROUP ARCHITEKCI
UL. CHEŁMIŃSKA 106A/39 86-300 GRUDZIĄDZ
56 6578491; 500 647785
GRUPA.CONCEPT@GMAIL.COM; WWW.CONCEPTGROUP.COM.PL

Inwestor
Gmina Świercze,ul. Pułtuska 47, 06-150 Świercze

Tytuł projektu
BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚWIERCZE

Adres inwestycji
Dz. nr 232/2, 229 obręb 22, ul.Kolejowa jedn. ewidencyjna: 142405_2, 06-150 Świercze

Nr projektu **24_2018_B** | Data **PAŹDZIERNIK 2018**

Tytuł arkusza
RZUT PODDASZA - IS
WENTYLACJA

Faza **PROJEKT BUDOWLANY**

BRANŻA **SANITARNA**

IS	PROJEKTANT **mgr inż. Włodzimierz Przyłucki (GP.I.7342/159/TO/93)**	PODPIS
	ASYSTENT PROJEKTANTA **tech. bud. Rafał Teresak**	PODPIS
IS	SPRAWDZAJĄCY **mgr inż. Ireneusz Klak (POM/0223/PWOS/10)**	PODPIS

Skala rysunków
1:100

Nr Arkusza **IS.8** | Korekta **PB_01**