LEGENDA

Opis oznaczeń elementów obwodów

- Kolor zielony - linie kablowe oświetleniowe - istniejące kable YAKYżo 5x25mm2- realizacja w I-szym etapie
- Kolor czerwony - linie kablowe projektowane YAKYżo 5x25mm2
- Kolor błękitny - linie kablowe sterownicze YAKY 4x25mm2
- Zamienna trasa linii kablowej 0,4 kV do przebudowy
- Szafka pomiarowo rozdzielcza ośw. ulicznego - kolor zielony-istniejaca, typ SOT 1 nr 5
- Dwudzielne rury osłonowe typu A 83 PS AROT na istniejących kablach oświetleniowych i A110 PS na kablach energetycznych ZE
- Istniejące latarnie - do likwidacji
- Istniejący słup linii napowietrznej - do likwidacji
- Trasa linii napowietrznych do demontażu
- Słup oświetleniowy z latarnią - projektowany SALT1A wys. 9,3 m - szt. 35 i SAL A1 4m szt. 9, razem szt. 44.
- Uziom o wartości 10 omów. Przy wykonywaniu uziomów należy wykorzystać istniejace uziomy urządzeń energetycznych, np stacji trafo, słupów itp.

Oprawy oświetleniowe

- OPA 1 S-70 - istniejące, prod. ROSA Tychy
- OPA 1 S-70 - projektowane, prod. j.w. z kloszem "Atlantis" szt. 9
- "MAGNOLIA" S 100W - istniejące
- "MAGNOLIA" S 100W - projektowane - szt. 14
- "MAGNOLIA" S 70W - projektowane - szt. 21
- Podziały sieci
- Istniejące linie napowietrzne 15 kV

System ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym " **szybkie wyłączenie** " w układzie TN-C-S, realizowane poprzez wyłączniki nadmiarowo prądowe typu S301/20 w szafce SOT1 nr 5, w układzie sieci zasilającej TNC.

Długość kabli:

Obwód I -	309x1,05+11x3=357,5 m;	Przyjęto 360 m
Obwód II -	45x1,05+3 = 50,25m;	Przyjęto 52 m
Obwód III -	(145,3+139)1,05+9x3=325,5m;	Przyjęto 330 m
Obwód IV -	385,8x1,05+15x3=450 m	Przyjęto 450 m
Obwód V -	Istniejący, bez zmian	
Obwód VI -	Istniejący, bez zmian	
Obwód VII-	444x1,05+11x3=499,2m;	Przyjęto 500 m

Obciążenie obwodów:

Obwód I	- 11 x 82 = 902 W
Obwód II	- 16x82 + 6x115 = 2002 kW
Obwód III	- 8x115 + 7x82 = 1494 W
Obwód IV	- 10x115 + 5x82 = 1560 W
Obwód V	- istniejący, bez zmian
Obwód VI	- istniejący, bez zmian
Obwód VII	- 10x82 = 820 W

Razem **Po = 4776 W** - bez obwodów istniejących w tym nr II.

Uwaga

Istnieje konieczność przełożenia kabla 0,4kV na odcinku A-B na głębokość 0,7m, poniżej projektowanego poziomu terenu. W przypadku braku zapasu kabla należy go sztukować.

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Uzgodnienie warunków sieci elektroenergetycznej nr 35/09 z dnia 20.08.09r.
Uzgodnienie warunków sieci telekomunikacyjnej nr 43809 z dnia 27.08.09r.
Uzgodnienie warunków sieci gazowej nr 93918/3/09 z dnia 27.08.09r.
Uzgodnienie warunków sieci ciepłowniczej z dnia 27.08.09r.
Uzgodnienie warunków sieci wodociągowej z dnia 27.08.09r.
Uzgodnienie warunków sieci kanalizacyjnej z dnia 27.08.09r.
Uzgodnienie warunków sieci melioracyjnej z dnia 27.08.09r.
Inne uzgodnienia: nie dotyczy

Płock, dnia 14.07.2009r.

Wykonawca:

Projektant: mgr inż. Dariusz Kubiak
upr. bud. nr 149/WM/00
upr. bud. nr 149/WM/00
Płock, ul. Kilińskiego 19
tel. 24-262-11-44

Obszar: m. Płock
ul. Podgórze, Liściasta,
Parcele, Borowicka

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
ark. 263,1(944),3922,3924,1011,1013

Na wykonanie niniejszego opracowania nie posiadamy zastrzeżeń. Opracowanie nie może być kopiowane ani udostępniane osobom trzecim bez zgody projektanta.

Podział sieci

Podział sieci

Podział sieci

Podział sieci

ul. Podgórze

ul. Liściasta

ul. Liściasta - projektowana

ul. Liściasta - projektowana

ul. Borowicka

Linia do demontażu

Linia do demontażu

Istniejący słup linii napowietrznej do likwidacji

Istniejąca latarnia do likwidacji

Istniejąca latarnia do likwidacji

Istniejąca latarnia