



Urząd Gminy Trzebowńsko

36-001 Trzebowńsko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowńsko.pl>

poczta@trzebowńsko.pl

BR.271.1.23.2024

Trzebowńsko, dn. 22.07.2024r.

WYJAŚNIENIA NR 2

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.23.2024 pn.: **Rozbudowa budynku i roboty konserwatorskie w budynku byłej „Rządcówki” w zespole folwarcznym w m. Łąka wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy zabytkowej bramie wjazdowej do Zespołu pałacowo-folwarcznego w Łące**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 : Brak w zestawieniu stolarki schematu drzwi aluminiowych przesuwnych o wymiarach 450 cm x 260 cm. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Stolarkę dostarczyć zgodnie z dokumentacją projektową, w zakres zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż drzwi aluminiowych przesuwnych,

Pytanie 2 : Zestawienie stolarki zawiera 2 sztuki przeszklenie aluminiowe stałe o wymiarach 263 cm x 260 cm - przedmiar 1 sztuka. Proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź: Stolarkę dostarczyć zgodnie z dokumentacją projektową, w ofercie należy uwzględnić 2 szt. przeszklenia.

Dr Sławomir Porada
Wójt Gminy Trzebowńsko