



**POLSKI
ŁAD**



Koneck, 30.09.2024 r.

BI.271.5.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Koneck**”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy:

Zapytanie oferentów:

Pytanie nr 1

Prosimy o poprawienie zestawienia ilości opraw. Ilość zestawiona w tabeli w Załączniku 1a (str. 2-3) wynosi w sumie 255 opraw, co jest niezgodne z SWZ, gdzie wymagane jest 267 opraw. Żaden oferent nie jest w stanie jednoznacznie przygotować wiążącej oferty. Prosimy o doliczenie odpowiedniej ilości sztuk opraw.

Odpowiedź:

Zamawiający skorygował rozbieżności i dodał audyt oświetlenia ulicznego zawierający niezbędne informacje w celu przygotowania wiążącej oferty.

Pytanie nr 2

W dokumentacji brakuje informacji o maksymalnej mocy sumarycznej opraw, jakiej nie można przekroczyć – brak podsumowania z zestawieniem mocy dla wszystkich pozycji i odpowiedniej adnotacji/punktu w dokumentacji. Brak wymagania stawia oferentów w sytuacji na nierównych warunkach i pozwala na zaoferowanie opraw o mocach przekraczających wartości z projektu oraz nie pozwalających na uzyskanie wymaganej redukcji mocy o 50% zgodnie z programem „Rozświetlamy Polskę”.

Odpowiedź:

Zamawiający dołączył audyt oświetlenia ulicznego zawierający brakujące informacje.

Pytanie nr 3

W tabeli z wykazem opraw w załączniku 1a (strona 3), występuje błąd zliczania sumarycznej mocy opraw dla części opraw sytuacji nr 12 – prosimy o poprawienie, wprowadza to w błąd oferentów:

Jana Pawła II -> $16 \times 44W = 704W$ a nie 264W

Św. Prokopa -> $50 \times 44W = 2200W$ a nie 1848W

Odpowiedź:

Zamawiający skorygował załącznik nr 1a.