

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy

GN.VII.6640.1127.2020

Nazwa miejscowości

Henrykowo

Jednostka ewidencyjna

Świeciechowa 301305\_2

Obręb ewidencyjny

0002

Skala mapy

1:500

Godło mapy

6.164.08.14.2.3; 6.164.08.14.2.1; 6.164.08.09.4.3

Układ współrzędnych

prostokątnych płaskich

wysokości

2000/6

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

-----

Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

NE BADANO

Data opracowania mapy

06.04.2020

USŁUGI GEODEZYJNE

Piotr Dolata

64-100 Leszno, ul.Niepodległości 49

tel. 601 75 29 55

NIP 6971538513, R: 008276954

PIOTR DOLATA

geodeta uprawniony

Uprawnienia nr 8673.

64-100 LESZNO, ul.Narutowicza 131

tel.065-529 09 21, tel.kom 0 61 7 2 955

Nazwa / Inicjał nazwiska wykonawcy

Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Inicjał i nazwisko geodety uprawnionego,

nr uprawnień i podpis geodety, który opracował mapę

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA LESZCZYŃSKI

P.3013.2020.1336

(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

2020-04-27

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

Z up. Starosta Leszczyński

Michał Sikorski

Specjalista

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru

(Inicjał i nazwisko osoby upoważnionej do podpisu)

ZAKŁAD ELEKTROMONTAŻOWY  
HANDLOWY  
"WS"  
PRACOWNIA PROJEKTOWA  
w Henrykowie

64-100 LESZNO, UL. FRANCISKA 61  
TEL. 065 529-90-93  
TEL.KOM. 601-763-997  
e-mail: jurek@ws.net.pl

Adres

ul. Świeciechowa, gm. Świeciechowa, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie, dz. nr ewid. 57/5/9, 57/5/10, 57/5/25, 520

Investor

Gmina Świeciechowa

Trzeci

Projekt zagospodarowania terenu

rysunku

- trasa linii oświetleniowej część 2

Branka

elektryczna

Projektant

mjr inż. Jerzy Wozniak

Asystent

mjr inż. Jacek Krajewski

Asystent

inż. Marek Ratajczak

Sprawdzający

inż. Kazimierz Pawlicki

Data

01.04.2020 11:500

Skala

2

Nr. rysunku

2

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ O SZEROKOŚCI DO 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY PRÓBNE.

OBWÓD OŚWIETLENIOWY W ZIEMI UKŁADAĆ KABELEM YAKY4x25mm<sup>2</sup> W RÓWIE KABLOWYM O 8x0,4m NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. KABELE W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ I ZBLIŻEŃ Z ISTNIEJĄCYMI PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM STOSOWAĆ RURY OŚRODNIENIE WYKONANE Z PCV KARBOWANE DŁUGOŚCIENNE O ŚREDNICY 50mm OZNACZONE SYMBOLEM "D50". PRZEŁĄCZENIA POD DROGAMI I WŁAZDAMI NA POSĘSIE WYKONAC STOSUJĄC RURY SZTYWNE O ŚREDNICY 110mm - OZNACZENIE "S110". DLA OCHRONY KABLI ISTNIEJĄCYCH STOSOWAĆ RURY DWUDZIELNE O ŚREDNICY 110mm - OZNACZENIE "A110".

W PRZYPADKU ODKRYCIA I USZKODZENIA SIECI DRENARSKIEJ NALEŻY JĄ BEZWZGLĘDNIIE ODTWORZYĆ.

PO WYKONANIU ROBÓT TEREN PRZYWRÓCIĆ DO STANU POPRZEDNIEGO.

LEGENDA :

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 43W. O STRUMIENIU ŚWIETLENYM MIN. 7000LM. IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY. IK08. DWUKOLOROWA, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP. BARWOWA 4000K.

ŚLUP ALUMINIOWY ANODOWANY, O PRZEKROJU KOŁOWYM ZBIĘŻNYM (STOJKOWYM), O ŚREDNICY WIERCHOŁKA 60mm, O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 8,0m. Z WYSIĘGIEM 1,0m. Z WNĘKĄ ŚLUPOWĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 95x400mm ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA WYSOKOŚCI OD 500-600mm OD GRUNTU. Z POKRYWĄ WNĘKĄ ŚLUPOWEJ LICUJĄCĄ ZE ŚLUPEM (TWORZĄCĄ JEDNOLITĄ POWIERZCHNIĘ). USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,2m. Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

GRANICA DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM  
PROJ. LINIA KABLOWA  
KABEL TYPY YAKY4x25mm<sup>2</sup>

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE  
UKŁAD SIECI : TNC