

**Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego**  
**z siedzibą w Wejherowie**  
ul. Pucka 11  
84-200 Wejherowo

---

Wejherowo, dn. 12.02.2024 r.

ZD-SZPIA.271.1.1.2024

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap I”**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ochronnej z mieszanki stabilizowanej cementem na miejscu, a nie z dowozu?

*Odp. Warstwę mrozoochronną z mieszanki stabilizowanej cementem należy wykonać zgodnie ze STWiORB. Nie ma zgody na wykonanie tej warstwy na miejscu.*

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji konstrukcji wykorzystując stabilizację ziarnistym dodatkiem hydrofobowym? Jest to sprawdzone rozwiązanie wykonywane na miejscu, wykorzystujące spoiste grunty rodzime, które skutecznie uodparnia je na wodę oraz mróz, zmniejsza ilość robót ziemnych, przyspiesza wykonanie konstrukcji i zmniejsza utrudnienia dla uczestników ruchu.

*Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę z zastosowaniem stabilizacji hydrofobowej pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta i opracowania dokumentacji zamiennej.*

**UWAGA:**

***Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania.***