



czepnia powietrza kanalowa typ A-1500x800 mm
Spód czepni na poziomie 3,0 m poniżej poziomu dachu

wentylator dachowy wywiewny odporny
na temp. do 200°C, na podstawie dachowej
typ B-II/225 - instalacja okapu kuchennego
V=750 m³/h
Δp=180 Pa
U=1x230 V
P=90 W
ciężar: 19,8 kg

do inst. c.t. na I piętrze budynku
rys. nr S12

do inst. chłodniczej na I piętrze budynku
rys. nr S12

OZNACZENIA:

proj. inst. c.t.
proj. inst. chłodnicza

LEGENDA:

- POKRYCIE DACHU Z MEMBRANY PCV
- ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU Z BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY - DO OCZYSZCZENIA I ODMALOWANIA
- PION KANALIZACJA SANITARNEJ ZAKOŃCZONY KOMINKIEM ODPOMIETRZAJĄCO-NAPOMIETRZAJĄCYM

UWAGI OGÓLNE:

- Panele fotowoltaiczne wg części instalacji elektrycznych.
- Instalacja odgromowa wg części instalacji elektrycznych.
- Obróbki blacharskie attyk oraz ogniomurków wykonat z blachy powlekanej.
- Attyki od strony połaci dachowej docieplić styropianem gr. 10cm.
- W pomieszczeniach sanitarnych zamontować kratkę kompensacyjną o polu przekroju szczeliny min. 220cm lub odpowiednie podcięcie krawędzi drzwi.
- W budynku istniejącym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian.
- Przejęcia instalacji przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej zabezpieczyć przejściami ognioszczelnymi zgodnie z rysunkami instalacji.

DECORO		arch. Izabela Sehn-Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831-01-77	NR RYS.: S17
TEMAT :	PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEK I SPORTU W ŁĄGIEWNIKACH		SKALA: 1:100
obiekt:	Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągowcach		
adres:	ul. Wrocławskiej 1, 58-210 Łągowcki, dz. nr 968 obręb 0003 Łągowcki		
inwestor:	Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągowcach		
adres:	ul. Wrocławskiej 1, 58-210 Łągowcki		
RYSUNEK : RZUT DACHU - inst. wentylacyjna nawiewna, c.t. i chłodnicza			
SPECJALNOŚĆ		IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.
PROJEKTANT		SANIT.	Stefan Nawrotkiewicz
			UAN.7342-186/94
			nr ewiden.
			data
			30.11.2020