

P1.4	POSADZKA NA SCENIE
1,0	wykładzina rolowana rozkładana
2,2	2x płyty gipsowo-włóknowe
3,2	deskowanie pełne na konstrukcji drewnianej
	pustka powietrzna
0,8	wylewka wygładzająca
7,0	warstwa wyrównująca betonowa zbrojona
	izolacja z folii
15,0	styropian twardy 10+5 układany mijankowo
	izolacja z folii
12,0	chudziak z betonu C12/15
54,5	zasypka piaskowo-żwirowa zagęszczona do Is>0,95
	grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

UWAGA: istniejące elementy podłogi do likwidacji

SI 1	ŚCIANY PIWNIC/COKOŁOWE PONAD GRUNTEM
	tynk cienkowarstwowy w metodzie BSO
15,0	polistyren ekstrudowany do gruntu na klej
	istniejąca ściana z cegły pełnej
	tynk wapienny

SI 1.1	ŚCIANY PIWNIC PONIŻEJ GRUNTU
	folia kubełkowa zakończona listwą dociskową
15,0	polistyren ekstrudowany do gruntu na klej
	izolacja z emulsji bitumicznej
	istniejąca ściana z cegły pełnej
	tynk wapienny

SI 2	ŚCIANY NADZIEMIA ZEWNĘTRZNE-DOCIEPLANE ŚCIANY OD STRONY UL. WROCŁAWSKIEJ
	tynk cienkowarstwowy w metodzie BSO
20,0	styropian gr 20cm w metodzie BSO
	istniejąca ściana z cegły pełnej
	tynk cementowo-wapienny lub płytki ceramiczne boazeria istniejąca w sali wielofunkcyjnej do likwidacji

UWAGA: ściany docieplić styropianem gr.5cm wg rysunku elewacji
UWAGA: Na ścianie zamontować panele ścienne pochłaniające dźwięki z niepalnych płyt akustycznych, montowane na dodatkowej warstwie 5cm wełny szklanej wg oznaczeń na rzutach poziomych i przekrojach

SI 3	ŚCIANY NADZIEMIA ZEWNĘTRZNE-DOCIEPLANE
	tynk cienkowarstwowy w metodzie BSO
20,0	styropian gr 20cm w metodzie BSO
	ściana z cegły pełnej
	tynk cementowo-wapienny lub płytki ceramiczne

S1.1	ŚCIANY NADBUDOWY SALI WIELOFUNKCYJNEJ W OSI '1' i 'B'
1,5	tynk cienkowarstwowy w metodzie BSO
22,0	styropian gr.26cm w metodzie BSO
38,0	ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych
1,5	tynk cementowo-wapienny

UWAGA: Na ścianie zamontować panele ścienne pochłaniające dźwięki z niepalnych płyt akustycznych, montowane na dodatkowej warstwie 5cm wełny szklanej wg oznaczeń na rzutach poziomych i przekrojach

S1.2	ŚCIANY NADBUDOWY SALI WIELOFUNKCYJNEJ W OSI '8'
1,5	tynk cienkowarstwowy w metodzie BSO
29,0	styropian w metodzie BSO
38,0	ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych
1,5	tynk cementowo-wapienny

S7	ŚCIANA WEWNETRZNA LEKKA
	gładź
15,5	płyty GK na stelażu z wypełnieniem z wełny min
	gładź

UWAGA: Na ścianie zamontować panele ścienne pochłaniające dźwięki z niepalnych płyt akustycznych, montowane na dodatkowej warstwie 5cm wełny szklanej wg oznaczeń na rzutach poziomych i przekrojach

S8	ŚCIANA WEWNETRZNA GR. 24cm
1,5	tynk cem.-wap.
24,0	ściana murowana z bloczków wapienno-piaskowych
1,5	tynk cem.-wap.

P1.2	POSADZKA NA GRUNCIE BUDYNKU A (W OSIACH 'A-B')
0,5	wykładzina obiektowa
0,8	wylewka wygładzająca
7,0	warstwa wyrównująca betonowa zbrojona
	izolacja z folii
15,0	styropian twardy 10+5 układany mijankowo
	izolacja z folii
12,0	chudziak z betonu C12/15
54,5	zasypka piaskowo-żwirowa zagęszczona do Is>0,95
	grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

UWAGA: istniejące elementy podłogi do likwidacji

P2.3	STROP NAD WIDOWNIĄ W BUDYNKU A
	wykładzina obiektowa
2,0	płyty jastrychowe w dwóch warstwach
2,5	wypełnienie systemowe z granulatu
25,0	płyta żelbetowa
1,5	tynk cementowo-wapienny

D2	NOWOPROJEKTOWANY DACH NAD BUDYNKIEM A
	membrana PCV Broff (t1)
8,0	wełna mineralna twarda
20,0	wełna mineralna półtwarda
	folia paroizolacyjna
16,0	blacha fałdowa T16/1,0
	pustka powietrzna w przestrzeni wigarów
	obudowa połaci dachu z płyt GKF do EI30
2,5	sufit podwieszany akustyczny z płyt o wym. 120x120cm

UWAGA: w pasie o szerokości 370cm/500cm od ścian zewnętrznych (z wyjątkiem sceny) umieścić dodatkowo warstwę płyt pochłaniającą dźwięki basowe, rozwiązanie systemowe

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DZIAŁOWE LEKKIE
- WYBURZENIA
- ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 25 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MARKI 15MPa
- ŚCIANKI PROJEKTOWANE Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKWEGO GR. 12cm NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
- ŚCIANKI PROJEKTOWANE LEKKIE, 2xPŁYTA GK NA STELAŻU Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ, GR.ŚCIANKI 15,5cm
- DOCIEPLENIE STYROPIANEM METODĄ LEKKĄ MOKRĄ BSO WG ETICS GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OŚCIEŻNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAĆ MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAŻ STOLARKI CIEPŁY
- DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OŚCIEŻNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAĆ MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAŻ STOLARKI CIEPŁY

1. Inwentaryzacja wykonana taśmą mierniczą.
2. Wszelkie urzadzenia i wyposażenie budynku montować tak, aby nie zawężłay drogi ewakuacyjnej oraz komunikacji podanej na rysunku.
3. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać sie z pozostałymi projektami brnażowymi. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantom celem dokonania uzgodnienia rozwiązania projektowego.
4. Wszystkie powierzchnie pomieszczeń suchych policzono z uwzględnieniem realizacji tynków gr.1,5cm, a mokrych z uwględnieniem płytek gr.2,5cm.
5. W pomieszczeniach sanitarnych zamontować kratkę kompensacyjną o polu przekroju szczeliny min. 220cm lub odpowiednie podcięcie krawędzi drzwi.
6. W budynku istniejącym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian.
7. Przejścia instalacji przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej zabezpieczyć przejściami ogniszczelnymi zgodnie z rysnkami instalacji.

DECORO

arch. Izabela Sehn-Wójcik
Dzierżoniów, Rynek 34/1
tel. (074) 831-01-77

NR RYS.: 7A

TEMAT : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEK I SPORTU W ŁAGIEWNIKACH

SKALA: 1:100

obiekt: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki, dz. nr 966 obręb 0003 Łagiewniki
inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki

RYSUNEK : PRZEKRÓJ CC

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE

	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn-Wójcik	UAN.V-7342/3/182/94	DS-0631	30.11.2020	
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kapłun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	30.11.2020	
SPRAWDZAJĄCY	ARCH.	Agnieszka Kwaśniak	UAN.V-7342/6/3/80/92	DS-0540	30.11.2020	
ASYSTENT PROJEKTANATA	ARCH.	Agnieszka Bednarek			30.11.2020	