



LEGENDA:

Ss2-SŁUP STALOWY Z □ 140x140x6 PROFIL ZAMKNIĘTY L=800cm  
Ss2,1-SŁUP STALOWY Z □ 140x140x6 PROFIL ZAMKNIĘTY L=219cm  
Ss2,2-SŁUP STALOWY Z □ 140x140x6 PROFIL ZAMKNIĘTY L=234cm  
B1-BELKA POZIOMA Z □ 140x140x6 PROFIL ZAMKNIĘTY L=201cm  
B2-BELKA POZIOMA Z □ 140x140x6 PROFIL ZAMKNIĘTY L=189cm  
B3-BELKA POZIOMA Z □ 140x140x6 PROFIL ZAMKNIĘTY L=189cm  
B4-BELKA POZIOMA Z □ 140x140x6 PROFIL ZAMKNIĘTY L=201cm

UWAGI  
-DŁUGOŚCI SŁUPÓW PODANE SA Z GRUBOŚCIĄ MAREK  
SPAWANYCH DO SŁUPA CZOŁOWO  
-BELKI B1-B4 SPAWAĆ DO SŁUPÓW STALOWYCH  
SPOINĄ CZOŁOWĄ NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI STYKU  
-FASADA SZKŁONA SZYBAMI ZESPOŁONYMI BEZPIECZNYMI  
-ELEMENTY RYGLI I SŁUPÓW STALOWYCH SPASOWAĆ NA BUDOWIE  
-PROJEKT WARSZTATOWY OBUDOWY SZKLANEJ DOPASOWAĆ  
DO WYMIARÓW NA BUDOWIE  
-WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE POMALOWAĆ FARBAMI  
OGNIOCHRONNYMI DO R60

D1	STROPODACH NAD SZYBEM WINDY
	MEMBRAMA
	WEŁNA MINERALNA KSZTAŁTUJĄCA SPADEK
	PAROIZOLACJA Z FOLII
	PŁYTA ŻELBETOWA GR 20cm
	TYNK CEM-WAP

P1	POSADZKA SZYBU
	WYLEWKA GR 5cm
	IZOLACJA Z FOLII
	PŁYTA ŻELBETOWA GR 40cm

S1	ŚCIANA SZYBU
	IZOLACJA PRZECIWWODNA
	TYNK POCINIENY
25,0	ŚCIANA ŻELBETOWA
	TYNK CEM-WAP POCINIENY

ZESTAWIENIE STALI					
Nr pręta	Przekrój	Długość [m]	szt.	masa jedn. [kg/m]	masa całkowita [kg]
Ss2	Rura 140x140x6	7,98	4	24,52	782,6784
Ss2,1	Rura 140x140x6	2,18	2	24,52	106,9072
Ss2,2	Rura 140x140x6	2,34	2	24,52	114,7536
B1	Rura 140x140x6	2,01	3	24,52	147,8556
B2	Rura 140x140x6	1,89	5	24,52	231,7140
B3	Rura 140x140x6	1,89	5	24,52	231,7140
B4	Rura 140x140x6	2,01	5	24,52	246,4260
M2	plaskownik 250x10 L=250	0,25	6	19,625	29,4375
M3	plaskownik 300x10 L=300	0,3	4	19,625	23,5500
SUMA					1915,0363
Ciężar całkowity [ kg ]					1915,04

DECORO

arch. Izabela Sehn-Wójcik  
Dzierżoniów, Rynek 34/1  
tel. (074) 831-01-77

NR RYS.:

2,2K

TEMAT : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO  
BIBLIOTEK I SPORTU W ŁAGIEWNIKACH

SKALA:

1:50

obiekt: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach  
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki, dz. nr 966 obręb 0003 Łagiewniki  
inwestor: Urząd Gminy Łagiewniki  
adres: ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki

RYSUNEK : KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU WINDY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE					
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kaptun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	30.11.2020
SPRAWDZAJĄCY	KONST.	Mariusz Zelwis	90/DOŚ/04	DOŚ/BO/0086/05	30.11.2020

Stal profilowana St3S  
Elektrody : ER 1.46