


| PARTER | | |
|---|---|---|
| MIESZKANIE 1 | | |
| NR POMIESZCZENIA | POMIESZCZENIE | POWIERZCHNIA |
| 1 | POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM | 17,75 |
| 2 | POKÓJ | 25,00 |
| MIESZKANIE 2 | | |
| 1 | POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM | 16,14 |
| 2 | POKÓJ | 27,03 |
| MIESZKANIE 3 | | |
| 1 | POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM | 17,07 |
| 2 | POKÓJ | 25,86 |
| KOTŁOWNIA | | |
| 1 | POMIESZCZENIE KOTŁA | |
| 2 | POMIESZCZENIE SKŁADU OPAŁU | 0,00 |
| KOMUNIKACJA | | |
| 1 | KLATKA SCHODOWA | 19,29 |
| 2 | WC | 2,47 |
| 3 | WC | 2,47 |
| 4 | WIATROŁAP | 6,93 |

## Oznaczenia:

*0.01 +20 °C*
*Φwym: 3413 W*
- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

11KV/600 1000 mm — grzejnik stalowy, płytowy, zasilany od boku wyposażony w zawór zasilający i powrotny wysokość grzejnika 600 mm, długość: 1000 mm

C_STD_700 500 mm — grzejnik łazienkowy, drabinkowy, bocznozasilany, wyposażony w zawór zasilający i powrotny wysokość grzejnika 700 mm, długość: 500 mm

zawór termostatyczny grzejnikowy zasilający

zawór grzejnikowy powrotny

15x1,2 — średnica zewnętrzna rury x grubość ścianki w mm

przewody instalacji c.o. - zasilanie i powrót

C.O.1 — pion instalacji c.o.


EKOPROBUD Firma projektowo-wykonawcza

**EkoProBud**
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl


ADRES INWESTYCJI: **Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Barwna 1, 44-280 Rydułtowy**

TYTUŁ:
**PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDUŁTOWACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI**

TYTUŁ RYSUNKU:
**INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INST. SANIT. PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Grzegorz Głodzik nr upr. SLK/8964/PWBS/19 | PODPIS: | 09-2020 |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Adam Chodakowski nr upr. SLK/3061/POOS/10 | PODPIS: | SKALA: 1:100 |
| OPRACOWANIE: | | PODPIS: | NR RYS. |
| KIEROWNIK BIURA: | | PODPIS: | IS.01 |