

OZNACZENIA:

- zimna woda - rurociąg stalowy ocynkowany - wg PN 74/H-74200
- ciepła woda użytkowa - rurociąg stalowy ocynkowany - wg PN 74/H-74200
- cyrkulacja - rurociąg stalowy ocynkowany - wg PN 74/H-74200
- zasilanie c.o. - rurociąg stalowy ocynkowany wg. PN-74/H-74209
- powrót c.o. - rurociąg stalowy ocynkowany wg. PN-74/H-74209
- przewody elektryczne do czujników i urządzeń
- zrzut wody gorącej odporwadzić rurami stalowymi do studni schładzającej

EKOPROBUD Firma projektowo-wykonawcza

EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

ADRES INWESTYCJI: **Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Barwna 1 44-280 Rydułtowy**

TYTUŁ:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDUŁTOWACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

TYTUŁ RYSUNKU: **SCHEMAT KOTŁOWNI**

INST. SANIT. PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Głodzik nr upr. SLK/8964/PWBS/19	PODPIS:	09-2020
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Adam Chodakowski nr upr. SLK/3061/POOS/10	PODPIS:	SKALA: NWS
OPRACOWANIE:		PODPIS:	NR RYS. IS.12
KIEROWNIK BIURA:		PODPIS:	