

Pruszcz Gdański, dnia 04.07.2025 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00301791

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa ulic Norwida i Fredry w Pruszczu Gdańskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową kanału technologicznego”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ
- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Nawierzchnia chodników ma być wykonana zgodnie z projektem z kostki prostokątnej czy z płytek 35x35 zgodnie z przedmiarem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć nawierzchnię z płytek chodnikowych płukanych szarych 35x35x5 cm.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie, iż materac wzmacniający ma być wykonany tylko na ulicy Norwida?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową materac wzmacniający ma być wykonany tylko w ciągu ul. Norwida.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Materiał z rozbiórki w całości do utylizacji?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że płyty ażurowe typu yomb, które należy rozebrać w ciągu ul. Norwida przewiduje się do ponownego wykorzystania.

W związku z powyższym zmienia się treść i ilości przedmiaru robót branży drogowej działu 1. Czynności przygotowawcze i rozbiórkowe i odpowiednio udostępnia w załączeniu „Przedmiar robót branży drogowej zmieniony”.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót dla branży drogowej - plik w formacie PDF: **30_25 SWZ Tom II DP - PR b. drogowa - ZMIENIONY1.pdf**

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Jaki jest okres pielęgnacji trawników?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że należy skalkulować koszt pielęgnacji wykonanych trawników na okres 1 roku.

II. Załączniki:

Plik w formacie PDF: **30_25 SWZ Tom II DP - PR b.drogowa - ZMIENIONY1.pdf**

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel