



Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 39391603 na zaprojektowanie i budowę węzła ciepłowniczego zasilającego budynki mieszkalne przy ul. Antygony 33 – 49, dzielnica Osowa (pomieszczenie węzła w budynku 47)

Pytania:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia czy w wycenie węzła ciepłego mamy uwzględnić:

1. urządzenia telemetryczne firmy VECTOR wraz z montażem (załącznik nr 11 do wytycznych do projektowania, wykonania i montażu węzłów ciepłych)
2. stabilizator ciepłej wody użytkowej, jeżeli tak prosimy o podanie pojemności stabilizatora.
3. licznik energii cieplnej

Jednocześnie prosimy o uzupełnienie SWZ o załącznik nr 6 (Karta parametrów węzła)

Odpowiedzi:

Ad. 1. Urządzenie telemetryczne nie powinny być ujęte w ofercie Wykonawcy (montaż i dostawa po stronie Zamawiającego)

Ad. 2. Stabilizator ciepłej wody użytkowej musi być uwzględniony przez Projektanta na etapie projektowania z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego do Projektowania, wykonania i montażu węzłów ciepłych stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

Ad. 3. Licznik energii cieplnej po stronie Zamawiającego.

Ad. załącznika nr 6 (Karta parametrów węzła) – do dokumentacji technicznej zostały załączone Warunki Techniczne, które przygotowane są w oparciu o moce podane przez Klienta. Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie oraz uzyskanie potwierdzenia przez Klienta karty parametrów.

Gdańsk, dnia 13.04.2023 r.