



Zamawiający  
**Gmina Mszczonów**  
siedziba: Plac Piłsudskiego 1,  
96-320 Mszczonów  
(nazwa i adres Zamawiającego)

Mszczonów, dnia 13.05.2020r

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr  
RG.271.2.5.2020.SG**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie Gminy Mszczonów,**

Ogłoszenie nr 532840-N-2020 z dnia 2020-04-21 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 1a oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje następujących zmian treści SIWZ (załączników do SIWZ).

#### **A. PYTANIA I ODPOWIEDZI:**

##### **Pytanie nr 1**

Dotyczy:

Część I —Budowa sieci wodociągowej w Gminie Mszczonów, miejscowości: Budy Zasłona, Gąba, Lindów, Podlindowo, Michalin. Część III—Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ciemno-Gnojna w formule zaprojektuj i wybuduj.

Prosimy o określenie czy w przypadku wykonania sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej metodą przewiertu sterowanego należy zastosować rury z wbudowaną wkładką lokalizacyjną.

##### **Wyjaśnienie 1**

Zamawiający nie wymaga rur z wkładką metalową w przypadku zastosowania metody przewiertu sterowanego.

##### **Pytanie nr 2**

Dotyczy:

Część III—Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ciemno-Gnojna w formule zaprojektuj i wybuduj.

1. Czy w projektowanych przepompowniach przydomowych pompy należy przyjąć jako trójfazowe czy jednofazowe?
2. Z doświadczenia wiemy, że w czasie eksploatacji sprawdzają się przepompownie średnicy minimum fi 1000. Czy takie należy przyjąć do wyceny?

##### **Wyjaśnienie 2**

W projektowanych przepompowniach przydomowych pompy należy przyjąć jako trójfazowe. Należy przyjąć pompownie od średnicy 800mm.

##### **Pytanie nr 3**

Składam zapytanie odnośnie Części III i wymagań dotyczących posiadania co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej. Wymaganie to jest Naszym zdaniem absurdalne, gdyż zadanie nie dotyczy projektowania drogi a projektowania sieci sanitarnych wraz z przepompowniami. Zasadne jest posiadanie kierownika o specjalności inżynierii drogowej przy wykonywaniu prac.



### Wyjaśnienie 3

Zamawiający dokonuje zmian w zakresie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt B.

*Uwaga: zgodnie z zapisami SIWZ: w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, udzielonych odpowiedzi lub zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.*

### **B: DOTYCZY SIWZ- (WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZAŁĄCZNIKÓW)**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### 1. W rozdziale V SIWZ:

#### W części III–Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ciemno-Gnojna w formule zaprojektuj i wybuduj.

*Istniejący zapis w pkt 3.2:*

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej.

Zostaje wykreślony.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza uaktualniony załącznik nr 5 do SIWZ- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

### **C: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

W związku powyższymi wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ, zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6, z zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje przedłużenia terminu składania ofert i w związku z tym dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

W rozdziale XI SIWZ

*Istniejący zapis:*

1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 19.05.2020r. do godziny 11.30

*Zastępuje się następującym:*

1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 20.05.2020r. do godziny 9.00

*Istniejący zapis:*

- 1) **Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w pok. nr 1 (punkt podawczy) Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1. w opakowaniu opisanym następująco:**

Adres Zamawiającego

Oferta – Przetarg pn

„Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie Gminy Mszczonów”

nie otwierać przed 19.05.2020 godz. 12:00

Adres składającego ofertę

*Zastępuje się następującym:*

- 1) **Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w pok. nr 1 (punkt podawczy) Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1. w opakowaniu opisanym następująco:**

Adres Zamawiającego

Oferta – Przetarg pn



**„Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie Gminy Mszczonów”  
nie otwierać przed 20.05.2020 godz. 9:30**

Adres składającego ofertę

*Istniejący zapis:*

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2020r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej znajdującej się na I piętrze w sali nr. 13

*Zastępuje się następującym:*

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2020r. o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej znajdującej się na I piętrze w sali nr. 13

**D: POWYŻSZE ZMIANY W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA OFERT I WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SKUTKUJĄ ZMIANĄ TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.**

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Józef Grzegorz Kurek*

