



# Wydział Geodezji i Kartografii

Politechnika Warszawska

Warszawa, 16.05.2024

Dotyczy: Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej”

Nr sprawy: ZP/GiK/48/2024

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęły zapytania. W związku z tym, poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

### Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia wszystkich filtrów do central wentylacyjnych.

### Odpowiedź 1.

Zamawiający przekazuje poniżej listę filtrów do central wentylacyjnych:

- Centrale wentylacyjne VTS w Ośrodku w Józefostawiu:
  - a) 428x428x300, G4, 4 SZTUKI, KIESZENIOWE
  - b) 592X592X300, G4, 4 SZTUKI, KIESZENIOWE
  - c) 592X592X600, F9, 2 SZTUKI, KIESZENIOWE
  - d) 620X1250X150, HEPA, 1 SZTUKA, KASETOWE
- Centrale wentylacyjne Svegon w Gmachu Głównym PW:
  - a) 697x308x100-F7, 4 sztuki.

### Pytanie 2.

Zwracam się z prośbą o udostępnienie wykazu wszystkich filtrów do urządzeń zgodnie z postępowaniem nr ZP/GiK/48/2024.

### Odpowiedź 2.

Zamawiający informuje, że poza filtrami central wentylacyjnych wymienionymi w pytaniu 1 urządzenia klimatyzacyjne nie wymagają wymiany filtrów, a jedynie ich czyszczenia.

Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii  
Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni