

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty na Dostawę z montażem depozytorów kluczy, system wspomagający ochronę fizyczną budynku nr 1 RZI Gdynia - sygnatura sprawy 12/WIB/R/2021

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

1. „W opisie przedmiotu zamówienia wymagane jest: "Możliwość zastosowania rolety z funkcją automatycznego zamknięcia/otwarcia nie przekraczający 4 sekund. Depozytor musi być wyposażony w akumulator w systemie zasilania awaryjnego, zapewniający pełną pracę urządzenia w przypadku zaniku zasilania podstawowego na min. 24 godz.". W odpowiedziach na pytania Zamawiający podtrzymał ten zapis, powołując się między innymi na kwestie bezpieczeństwa w czasie zagrożenia Covid-19. Czy Zamawiający uzna TAKŻE wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca dostarczy: "rolety z funkcją automatycznego zamknięcia/otwarcia, wyposażoną w akumulator w systemie zasilania awaryjnego, zapewniający pełną pracę urządzenia w przypadku zaniku zasilania podstawowego na min. 24 godz., z m.in. funkcją ustalania okien czasowych przez Zamawiającego w przedziałach znacznej intensywności pobierania kluczy (np. 7:30-8:30, 15:30-16:30) kiedy roleta jest na stałe otwarta.

Zastosowanie rolety 4 sekundowej, oprócz znacznego i odczuwalnego wzrostu kosztu urządzenia, ma także wpływ na żywotność rolety i przede wszystkim silnika ją napędzającego, co wpływa na koszty serwisu urządzeń i ilość usterek (a przez to przestoje w pracy urządzenia). Zastosowanie standardowej rolety (około 9 sekundowej) znacznie poprawia żywotność urządzenia i nie wpływa znacząco na komfort pracy z urządzeniem, a przy jednoczesnym zastosowaniu możliwości zastosowania automatycznych stref stałego otwarcia rolety wydaje się rozwiązaniem optymalnym i jest wybieranym przez większość użytkowników podobnych systemów.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający podtrzymuje wymagania – czas otwarcia/zamknięcia rolety nie przekraczający 4 sek.
2. Wymóg będzie spełniony w przypadku dostarczenia rolety z funkcją ustalania okien czasowych przez Zamawiającego w przedziałach intensywności pobierania kluczy.

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU



cz. p. o. płk Tomasz CZYREK