

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na remont drogi Jankowice-Rumianek w Gminie Tarnowo Podgórne

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie nr 1 - dotyczy SST D – 05.03.05b

Prosimy o dopuszczenie do stosowania asfaltu drogowego 35/50 dla warstwy wiążącej. Według wytycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg o kategorii ruchu KR 3 -4 asfalt 35/50 jest lepszycem **podstawowym**. Asfalt 35/50 zapewnia lepszą odporność mieszanki na deformacje trwałe niż asfalt 50/70.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania asfaltu drogowego 35/50.

Pytanie nr 2 – humusowanie, poz. 27

Kosztorys zawiera pozycję dotyczącą humusowania z obsianiem trawą na powierzchni 10 440m². W ramach prac nie występuje pozycja dotycząca odhumusowania. Czy Wykonawca w ramach zadania ma uwzględnić zakup nowego humusu?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją 060101, załączoną do niniejszych wyjaśnień, wykonawca może użyć ziemi urodzajnej (gleby) zdjętej z pasa robót związanych z konserwacją rowów pod warunkiem, zatwierdzenia jej ponownego użycia przez inspektora nadzoru. Wykorzystany humus powinien być czysty tj. pozbawiony gałęzi, korzeni, darniny itp. W przypadku braku odpowiedniego humusu zakup nowego materiału.