

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

DI/TD/PW20/02250

18.09.2020r.

dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”

W związku z pojawieniem się pytań w postępowaniu pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach” (nr. referencyjny 1/DI/2020/ZS) poniżej zamieszczamy ich treść oraz odpowiedzi.

Pytania:

1. Czy Prosimy o udostępnienie dokumentacji istniejącego komina.
Odp. Zamawiający posiada jedynie dokumentację z oceny stanu technicznego komina ceramicznego nr 2 z maja 2018r., która jest załącznikiem do pisma.
2. Zgodnie z pkt. 1.5.5. PFU pkt 1.5.5 Zamawiający wymaga demontażu istniejących urządzeń kotłowni w celu przygotowania powierzchni pod potrzeby nowych rozwiązań oraz demontaż urządzeń i instalacji kolidujących z nowoprojektowanymi urządzeniami i instalacjami. Wykonawca rozumie, że w przypadku braku jakichkolwiek kolizji pomiędzy istniejącą infrastrukturą kotłowni, a nowoprojektowaną instalacją, Zamawiający takich demontaży nie będzie wymagał. Prosimy o potwierdzenie stanowiska Wykonawcy.
Odp. Zakres demontaży jest wpisany do umowy z instytucją finansującą projekt i należy wykonać demontaże zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
3. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zabudowy instalacji w miejscu innym niż istniejąca kotłownia węglowa?
**Odp. Zamawiający wprowadza do Programu Funkcjonalno-Użytkowego dodatkowy zapis w pkt 1.6.1.1. o następującej treści :
Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie z rozmieszczeniem urządzeń na terenie należącym do Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. przy ul. Leona 11 na działce 412/25. Plan zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcję architektoniczno-przestrzenną rozwiązania alternatywnego należy załączyć do oferty.**
4. Zgodnie z SIWZ PFU pkt. 1.7.5 Zamawiający wymaga zastosowania instalacji redukcji tlenków azotu systemem SNCR. Czy w wypadku zagwarantowania wymaganego poziomu tlenków azotu zgodnie z pkt. 2.1.16 Tabela 2 poz. 12 max 300 mg/Nm³ przy 6% O₂ metodami pierwotnymi Wykonawca może zrezygnować z systemu SNCR?
Odp. Zgodnie z wcześniej udzieloną odpowiedzią Zamawiający nie wymaga instalacji redukcji tlenków azotu systemem SNCR, jeżeli dopuszczalny poziom emisji zostanie osiągnięty metodami pierwotnymi.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



5. Zgodnie z SIWZ PFU pkt. 2.1.5 Zamawiający wymaga zastosowania kotła odzysknicowego minimum 3-ciągowego. Czy Wykonawca może zastosować kocioł odzysknicowy o innej liczbie ciągów zachowując pozostałe wymagania dla kotła, w szczególności przy zachowaniu parametrów gwarantowanych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowania kotła o innej liczbie ciągów pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań dla kotła.

6. PROJEKT UMOWY PAR. 26

Wykonawca wnosi o:

- ograniczenie sumy wszystkich kar umownych do 20% wynagrodzenia umownego netto,
- modyfikację par 26 ust. 2 pkt. 5) poprzez dodanie zapisu: „przy czym całkowita odpowiedzialność Stron jest ograniczona do 100% wynagrodzenia umownego netto. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy bez zmian i zwraca uwagę, że w odpowiedzi nr 7 z dnia 21.08.2020 na pytania dokonał zmiany projektu umowy poprzez dodanie nowego zapisu w §26 ust. 2 pkt. 6 w brzmieniu: „, Strony zastrzegają, iż całkowita wysokość naliczonych przez którąkolwiek ze Stron kar umownych nie może przekroczyć wysokości 30% Wynagrodzenia, a całkowita odpowiedzialność stron, z wyłączeniem winy umyślnej, ograniczona jest do wysokości 100% Wynagrodzenia.”

7. SIWZ ust. 4 pkt. 4.2

Czy dla spełnienia warunku posiadania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, można łączyć funkcje tzn. czy jedna osoba może spełniać jednocześnie 2 warunki?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji osób wskazanych w SIWZ ust.4 pkt. 4.2

8. Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy jeśli w przypadku zastosowania rozwiązań zgodnych z SIWZ i PFU będzie potrzebne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia Zamawiający uwzględni ten fakt w harmonogramie realizacji inwestycji o czas niezbędny na uzyskanie tej decyzji i wprowadzenie aktualizacji do tego harmonogramu.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany harmonogramu realizacji inwestycji o czas niezbędny na uzyskanie decyzji środowiskowej, ponieważ uzyskał opinię Burmistrza Miasta Rydułtowy w której stwierdza, iż dla przedmiotowego zadania nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

9. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający wyraża zgodę na lokalizację magazynu 3 dniowego biomasy poza działką 412/25. Wykonawca proponuje zlokalizowanie magazynu po drugiej stronie drogi, przy kominach. Lokalizacja poza działką 412/25 z uwagi na bliskie położenie nie wpłynie na funkcjonalność instalacji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na lokalizację magazynu poza działką 412/25. Działka 412/25 obejmuje również teren w rejonie kominów. W załączeniu do pisma mapa z zaznaczonymi granicami w/w działki.

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
Dyrektor / Prokurent

mgr inż. Sławomir Kwiatkoń

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Wycisk