



L.dz. W.1871./2022/DZP

Olsztyn, 29.11.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 446/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Modernizacja polegająca na częściowym utwardzeniu terenu, poszerzeniu schodów i innych drobnych prac modernizacyjnych na plaży kortowskiej.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

- a) Czy pomiar w pozycji 1 wykonanie koryta na całej szerokości chodników jest poprawny 40 m²?
- b) Zgodnie z ze wskazówkami producenta nawierzchni z materiału HanseGrand® nie można wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.) Realizacja projektu uzależniona jest od warunków pogodowych. Jeśli ma być udzielona gwarancja na wykonaną nawierzchnię to powinna być położona zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

- a) Błąd w przedmiarze powinno być $200 \cdot 2,5 = 500 \text{ m}^2$
- b) Zamawiający dokona modyfikacji SWZ zmieniając termin realizacji zamówienia na 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 2:

Czy demontaż istniejącego chodnika z kostki brukowej jest po stronie wykonawcy czy po stronie zlecającego?

Odpowiedź:

Demontaż istniejącego chodnika należy do Wykonawcy robót. Chodnik z kostki brukowej betonowej można rozebrać po wykonaniu chodnika mineralnego.

Pytanie nr 3:

Czy demontaż istniejącego chodnika z kostki brukowej jest po stronie wykonawcy czy po stronie zlecającego? Czy pomiar w pozycji 1 wykonanie koryta na całej szerokości chodników jest poprawny – 40 m²? Zgodnie ze wskazówkami producenta nawierzchni z materiału HanseGrand® nie można wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.) Realizacja projektu uzależniona jest od warunków pogodowych. Jeśli ma być udzielona gwarancja na wykonaną nawierzchnię to powinna być położona zgodnie z zaleceniami producenta. Producent nawierzchni została wskazany przez Pana Pawła Wiśniewskiego podczas oględzin miejsca wykonania prac modernizacyjnych.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA KANCLERZA

mgr Adriana Guraś-Bąk

Sporządziła: Dorota Borkowska

SPECJALISTA



Dorota Borkowska

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Dział Zamówień Publicznych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 309, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523 34 72

fax +48 89 523 32 78

www.uwm.edu.pl/dzp